

Дзяржаўнае вытворчае
аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДТРЕСТ № 35»

Вул. Я. Коласа, 38, г. Мінск, 220013
Тэл./факс (017) 331 41 89, e-mail: trest35@tut.by
р/р BY31BPSB30121026830229330000, код BPSBВY2X
ААТ «Сбер Банк»
УНП 100289278 АКПА 01279346



Государственное производственное
объединение «Минскстрой»

Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Ул. Я. Коласа, 38, г. Минск, 220013
Тел./факс (017) 331 41 89, e-mail: trest35@tut.by
р/с BY31BPSB30121026830229330000, код BPSBВY2X
ОАО «Сбер Банк»
УНП 100289278 ОКПО 01279346

28.02.2025 № 01 - 618

На № _____ ад _____

Заместителю председателя
Мингорисполкома
Черникову А.В.

УКС «Мингорисполкома»
ОАО «Камволь»
РУП «Институт «Белжилпроект»
ООО «Телекомсвязьстрой»

Копия: Администрация Ленинского района
г.Минск

Информируем Вас, что на сегодняшний день по объекту «Реконструкция здания общежития по ул. Солнечная 31 под многоквартирный жилой дом» все имеющиеся замечания согласно протокола-поручения №1 от 24.02.2025 года, утвержденного заместителем председателя Мингорисполкома, не выполнены:

п/п	Организация	Срок исполнения	Отметка о выполнен.
1	ОАО «Камволь», РУП «Институт «Белжилпроект»: Откорректировать проектно-сметную документацию по укладке профиля сети хоз.-бытовой канализации бестраншейным методом от колодца №7 до колодца №8 сущ. по новому следу с устройством дополнительного колодца диаметром 2000мм	в срок до 28.02.2025	Не выполнено
2	ОАО «Камволь», РУП «Институт «Белжилпроект», УКС «Мингорисполкома»: Выдать проектно-сметную документацию на ПНР разделам: ДФ1, ДФ2, ЭГ1, ЭГ2, ЭК, ЭКН, ЭОМ1, ЭОМ2, АОВ1	в срок до 28.02.2025	Не выполнено
3	ОАО «Камволь», РУП «Институт «Белжилпроект»: Откорректировать экологический паспорт по отходам строительства	в срок до 26.02.2025	Не выполнено

4	ОАО «Камволь», РУП «Институт «Белжилпроект»: Предусмотреть организацию проезда пожарной техники во внутреннем дворе здания и со стороны здания вдоль проспекта Маяковского, а именно: включить понижающие борты, разметку, проезд в ограждении МАФ	в срок до 27.02.2025	Не выполнено
5	ОАО «Камволь», РУП «Институт «Белжилпроект»: Откорректировать проектно-сметную документацию входа в секцию №1 в соответствии с противопожарными нормами	в срок до 27.02.2025	Не выполнено
6	ОАО «Камволь», РУП «Институт «Белжилпроект»: Откорректировать проектно-сметную документацию по установке входных квартирных дверей в квартирах №12,22,32,62,66 с открыванием во внутрь квартиры в соответствии с противопожарными нормами	в срок до 27.02.2025	Не выполнено
7	ОАО «Стройтрест №35», РУП «Институт «Белжилпроект», ООО «Телекомсвязьстрой»: Снять замечания по энергонадзору	в срок до 27.02.2025	Не выполнено
8	ООО «Телекомсвязьстрой»: Произвести расчет для определения класса пожарной опасности декоративных элементов окон	в срок до 28.02.2025	Расчет 03.03.2025

Генеральный директор



В.М.Крупинский