

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»

Будаўнічае
ўпраўленне № 101
(БУ-101 ААТ «МАПІД»)
вул. Р. Люксембург, 205
220036, г. Мінск

Тэлефон/факс (+375 17) 208-66-12
Р/рахунак BY20BLBB30120100308601001001
BIC BLBBVY2X

г. Мінск Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100308601




ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»

Строительное
управление № 101
(СУ-101 ОАО «МАПИД»)
ул. Р. Люксембург, 205
220036, г. Минск

Телефон/факс (+375 17) 208-66-12
Р/счет BY20BLBB30120100308601001001
BIC BLBBVY2X

г. Минск Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100308601

04.03.2025 № 51-6/400
на № _____ ад _____



Директору
КУП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.
копия:
Начальнику ПО
по строительству
ОАО «МАПИД»
Кияну А.А.

СУ-101 сообщает, что в феврале месяце на объекте «Застройка микрорайона Лошица-10» 2 очередь строительства производилась откачка сточных вод из существующего коллектора К1 Ø1750 мм с целью его демонтажа. Для исключения вероятности заполнения коллектора из существующей канализационной сети было выполнено дополнительное тампонирование коллектора в верхней точке. Однако установлено, что при откачке сточных вод происходит ежедневное наполнение коллектора (предположительно грунтовыми водами).

Изучив проектную документацию 16.019.2.00 – НВК было установлено, что согласно геологических скважин уровень грунтовых вод достигает отметки 190,100. Отметка верха коллектора подлежащего демонтажу варьируется от 189,269 до 188,460. Считаем необходимым сообщить, что без дополнительных мероприятий по понижению уровня грунтовых вод невозможно выполнить демонтаж существующего коллектора Ø1750 мм, а также устройство фундамента ТП №11 по г.п. (согласно

проектной документации 16.019.2.11-КЖ отметка дна котлована составляет 189,500).

На основании вышеизложенного просим разработать проектно-сметную документацию на устройство водопонижения на территории указанного объекта.

Начальник управления



В.Е. Подолянчик