

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ №4»
Філіял «Спецыялізаванае
упраўленне №10»



Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЕСТ №4»
вул. Камуністычная, 17, 220002, г.Мінск
ф.+375(17)251-16-95, тел.+375(17)305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Рэгіянальная дырэкцыя №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер Банк» г.Мінск, пр.Машэрава,80
код 369, УНН 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4»
Филиал «Специализированное
управление №10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
ул. Коммунистическая, 17, 220002, г.Минск
ф.+375(17)251-16-95, тел.+375(17)305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Региональная дирекция №700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» г. Минск, пр.Машерова,80
код 369, УНН 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

04.03. 2025 № 331
на № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А. К.

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4», являясь подрядчиком на объекте: «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Средняя школа по генеральному плану №20» настоящим уведомляем о некорректном внесении изменения №1 (раздела ОВ) в части антикоррозионной защиты трубопроводов. Краска «Аутокрин-177» наносится на грунтованную поверхность, то есть необходимо заменить краску БТ-177 на «Аутокрин-177», а грунтовку ГФ-021 оставить в проектном количестве.

Начальник ф-ла «СУ-10»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»


А.В. Шилак

Лыщенко Н.В. 8029 5643731

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента в области охраны здоровья и безопасности труда соответствует требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром