

Адкрытае акцыянернае таварыства

«Трест №15 «Спецбуд»

Упраўленне механізацыі № 70

220014, г. Мінск, вул. Мініна, 1

e-mail: um70@trest15.by

тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000

ААГ «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр. Машэрава, 80

УПН 100325820, АКІЮ - 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»

Управление механизации № 70

220014, г. Минск ул. Минина, 1

e-mail: um70@trest15.by

тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000

ОАО «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр. Машерова, 80

УПН 100325820, ОКІЮ - 01279665

05.08.25 № 16/01-423

на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

УП «УКС Мингорисполкома»

КПН УП «Минскийжпроект»

О корректировке ПСД

УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» изучив проектно-сметную документацию по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Реконструкция мелиоративной системы с переустройством русла реки Цна на участке ПК14+50 – П86+23» информирует вас о том, что выполнение работ по закрытой прокладке футляров напорной хоз-бытовой к-ции **т.1(т.3) – т.2(т.4)** и хоз-питьевого водопровода **1-т.2**, методом **горизонтально-направленного бурения** не представляется возможным. Так как из-за стеснённых условий и ограниченного пространства не обеспечивается прямолинейность прокладки футляра на проектной глубине.

Исходя из имеющихся условий, видим возможным выполнение работ по закрытой прокладке футляров методом **горизонтально шнекового бурения** с заменой материала труб футляров с **ЧД** на сталь.

Заместитель начальника УМ-70

Г.Ф. Ган

01 Ракин И.Б. 044 771 17 92



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст №15 «Спецбуд»  
Упраўленне механізацыі № 70  
220014, г.Мінск, вул.Мініна, 1  
e-mail: um70@trest15.by  
тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75  
р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000  
ААТ «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х  
г. Мінск, пр.Машэрава, 80  
УНП – 100325820, АКПО - 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Управление механизации № 70  
220014, г.Минск ул. Минина, 1  
e-mail: um70@trest15.by  
тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75  
р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000  
ОАО «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х  
г. Минск, пр. Машерова, 80  
УНП – 100325820, ОКПО - 01279665

05.03.25 № 16/01-420  
На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

КУП «УКС Мингорисполкома»

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» просит откорректировать ПСД  
3 пусковой комплекс по объекту: 23.97.02 «Экспериментальный  
многофункциональный комплекс "Северный Берег". Возведение инженерной  
инфраструктуры в границах ул. Проектируемая №7 - ЛР2 - проезд  
Проектируемый №2 в г. Минске. 2 очередь строительства):

- 1) Исключить из состава 3п.к. строительство дождеприемных колодцев Д-6а, Д-6, Д-7, Д-8, Д-12, Д-16, Д-18, в связи с отсутствием возможности их строительства (отсутствие вертикальной планировки, нахождением данных колодцев под действующими временными дорогами из паговых плит).
- 2) Участок ливневой канализации между К-64 и К-60 привести в соответствии с изм.1 (исключить дополнительные колодцы К18а, К85а, К85; вернуть в проектное положение в соответствии с ранее выданной документацией), так как работы на этом участке были ранее выполнены.

Начальник УМ -70

Р.Б. Бобрик

01 Струмила А.Р. (33) 324-91-02

