



Закрытое акционерное общество «ПМК-55» ул. Гавриила Тихова, д.9 офис 219 г. Смолевичи. Минская обл., Республика Беларусь 222201  
р/с BY51ВАРВ30123398400300000000 ОАО «Белагпроамбанк» г. Минск, пр. Жукова, 3, 220036 БИК: ВАРВВУ2Х  
e-mail: pmk-55@mail.ru Тел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-05, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000  
Директор Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава

Закрытое акционерное общество «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобл., Рэспубліка Беларусь 222201  
р/с BY51ВАРВ30123398400300000000 ААТ «Белагпраамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: ВАРВВУ2Х  
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-05, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. № 121 от 08.03.2025  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору КУП «Управление  
капитального строительства  
Мингорисполкома»  
А.К. Бобарико

о недоработке проектно-сметной документации

ЗАО «ПМК-55 в рамках реализации объекта: «Дошкольное учреждение образования в пос. Восточный г. Минска» сообщает следующее: проектной документацией 20.211-1-АР лист 63 предусмотрено 9 оттенков отделки фасадов. Однако, локальной сметой №20.211-8 – КЖ1, АР Общестроительные работы – утепление и отделка фасадов, входные группы учтена только белая краска (база).

На основании изложенного просим Вас внести изменения в сметную документацию по отделке фасадов либо выдать измененное проектное решение по цветовой отделке фасада.

Так же сообщаем, что согласно проекту 20.211-1-ВК.ТХ чаша бассейна была предусмотрена с одним отверстием под трап, однако согласно изм.№1 от 10.2024 их два, по информации проектной организации ведется корректировка проекта, где количество трапов будет увеличено до трех, что соответственно вносит изменения в монтаж трубопроводов обратного водоснабжения.

На основании изложенного, указанные обстоятельства не позволяют ЗАО «ПМК-55» завершить вышеупомянутые и сопутствующие работы.

Директор



К.Н.Черменская