

**Мінскае рэспубліканскае унітарнае  
прадпрыемства электраэнергетыкі  
«МІНСКЭНЕРГА»  
МІНСКІЯ КАБЕЛЬНЫЯ СЕТКІ**

вул. Акадэмічная, 24, 220012, г. Мінск  
тэл. (017) 2920562, факс (017) 3313903  
E-mail: info@minks.by

р/р BY18AKBB30120000965770000000  
УНП 100071593 АКПА 00112041

ААТ «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х  
220089, г.Мінск, пр. Дзяржынскага, 18



**Минское республиканское унитарное  
предприятие электроэнергетики  
«МИНСКЭНЕРГО»  
МИНСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ**

ул. Академическая, 24, 220012, г. Минск  
тел. (017) 2920562, факс (017) 3313903  
E-mail: info@minks.by

р/с BY18AKBB30120000965770000000  
УНП 100071593 ОКПО 00112041

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х  
220089, г.Минск, пр. Дзержинского, 18

*04.03.2025 № 08/Мкс541-1221*

На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Минскинжпроект»

О внесении изменений в ПД

Просим внести изменения в проектную документацию по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая № 7 – ЛР2 – проезд Проектируемый № 2 в г. Минске. 1 очередь строительства в соответствии с письмом ООО «БелТорн» от 04.03.2025 №3150-25.

Приложение: письмо ООО «БелТорн» от 04.03.2025 №3150-25 (на 1 стр.).

Заместитель директора  
по капитальному строительству

А.Н. Королев



УНП 690854087  
р/с BY57 ALFA 3012 2F29 7600 1027 0000  
ЗАО "АЛЬФА-БАНК"  
ул. Сурганова, 43-47, г. Минск  
БИК ALFABY2X

Общество с ограниченной ответственностью «БелТорн»  
223141, Минская область, Логойский район,  
г. Логойск, ул. Тимчука, 11, пом. 20;  
Почтовый адрес: 220018 г. Минск, ул. Горьцкого, 14, оф. 301  
Тел./факс: +375-17-382-00-17; Тел. +375-17-382-00-18  
belcorn@lut.by

№ 3150-25 от 04.03.2025г

Заместителю директора  
по капитальному строительству  
филиала «Минские кабельные сети»  
РУП «Минскэнерго»  
Королеву А.Н.

О закупке дополнительного  
оборудования РУ-0,4кВ ТП-196

Сообщаем Вам, что по объекту строительства «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Возведение инженерной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая №7 - ЛР-2-проезд Проектируемый №2 в г. Минске. 1 очередь строительства» 22 ноября 2024 при передаче проектной документации в производство работ было передано изм. 3 раздела 23.97.01-ЭП2 в части закупки дополнительного оборудования в РУ-0,4кВ по ТП-196, которое не участвовало в процедуре закупки.

Для изготовления оборудования потребовалось дополнительно изготовление двух шкафов, поскольку габарита в 600мм не достаточно для комплектации необходимым количеством аппаратов. Направляем Вам фактическое расположение оборудования для внесения изменения в раздел проектной документации 23.97.01-ЭП2. Также предоставляем стоимость дополнительного оборудования РУ-0,4кВ согласно изм. 3. 23.97.01-ЭП2.

	Наименование оборудования	Стоимость, без НДС, руб	Стоимость с НДС, руб
1	РУ-0,4кВ (резерв 250А) (2 яч., ап. 160А-2 шт)	7 950,00	9 540,00

По результатам совещания проведенного 03.03.2025 необходимо предусмотреть отверстия и трубные вводы для заводки дополнительных кабельных линий 0,4кВ в техподполье РУ-0,4кВ, а также изменение в части выполнения наружного контура заземления.

Просим выдать сметную документацию на дополнительное оборудование, трубные вводы, а также изменение в части устройства наружного контура для заключения дополнительного соглашения.

Приложение: 1. Расположение оборудования в ТП-196 (на 5 листах).

Директор

Черных  
+375(17)3820017

О.Я. Калбус

