

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае ўпраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@trest15.by

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВPSB30121040670119330000 у

ААТ «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х

г. Мінск, пр-т Машерава, 80

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@trest15.by

тел. факс(017)375-52-87

р.с ВУ39ВPSB30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х

г. Минск, пр-т Машерова, 80

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

10.03.2025 г. № 19/03-293

на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру
УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

О замечаниях в ПСД

СУ-128 ОАО Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что в процессе строительства объектов по устройству тепловых сетей в г. Минске, ПСД по которым разработано УП «Минскинжпроект», выявлены замечания в сметной документации не соответствующие п.5.3 «Земляные работы» СП 4.02.01-2020, а именно с целью обеспечения достаточного пространства для сварки пи-труб и теплогидроизоляции стыков, в локальных сметах предусмотрено устройство приемков механизированным способом с помощью экскаватора на гусеничном ходу с объёмом ковша 0,65м³ (Е1-17-35), что не предоставляется возможным т.к. работа по устройству приемков выполняется только ручным способом (Е1-164-2) с соблюдением требований технологической карты. Однако хотим отметить, что в локальных сметах на сети водопровода и канализации применяется норматив на устройства приемков ручным способом.

Просим рассмотреть вопрос о пересмотре применения нормативов при составлении локальных смет на земляные работы при строительстве тепловых сетей.

Начальник СУ-128

03/ПТО Катинель Д.В. 270-06-82

В.И. Северинец

