

Дзяржаўнае вытворчае  
аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст №35»

Філіял  
Упраўленне  
спецыялізаваных работ

Юр. адрас: вул. Я. Коласа, 38, г. Мінск, 220013  
Пачт.адрас: вул. Валадзько, 22, г. Мінск, 220007  
тел./ факс (+375-17) 219-44-25  
e-mail: usr\_trest35@tut.by

р/сч ВУ40BPSB30121731660159330000 Рэгіянальная  
дырэкцыя № 700 ААТ «БПС-Сбербанк» г. Мінск,  
пр-кт Машэрава, 80, код BPSBВУ2Х  
УНП 102383121

Государственное производственное  
объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«Стройтрест №35»

Филиал  
Управление  
специализированных работ

Юр. адрес :ул. Я.Коласа, 38, г. Минск, 220013  
Почт. адрес: ул. Володько, 22, г. Минск, 220007  
тел./ факс (+375-17) 219-44-25  
e-mail: usr\_trest35@tut.by

р/сч ВУ40BPSB30121731660159330000 Региональная  
дирекция № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск,  
пр-кт Машерова, 80, код BPSBВУ2Х  
УНП 102383121

Исх. № 162 от 11.09, 2025 г.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2025 г.


- ✓ ОАО «Стройтрест № 35» СУ201
- ✓ УП УКС «Мингорисполкома»
- ✓ Мингорисполком УП «Минскпроект»

По объекту: Строительство детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в смену. Проект № 17.045-АК

В поставке оборудования заказчика закуплен пульт управления CAREL PGR04000WBD00 1шт, Zentec Z031013 11шт, для приточно вытяжных систем, проектом предусмотрено подключение кабелем КВВГ 7х1,0мм, нет возможности выполнить проектное решение по подключению данного типа пульта таким кабелем.

Необходимо проектное решение по замене кабеля для данного типа пульта.

И. о. директора филиала



Ермолич В.В.