



Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст № 1»)

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест № 1»)



юр.адрес: вул. Чырвоназоркавая, 20, 220034, г.Мінск
паштовы адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by

юр.адрес: ул. Краснозвёздная, 20, 220034, г.Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by



IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80,220035, г. Мінск

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80,220035, г. Минск

13.03.2025 № 551

на № _____ ад _____

Первому заместителю директора -
главному инженеру
УП «УКС МГИ»
Жминько И.И.

Копия: Первому заместителю
генерального директора-
главному инженеру
ОАО «Институт Белгоспроект»
Малиновскому М.И.

О внесении изменений в ПСД

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» выполняет работы на объекте:
«Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир". Детская
поликлиника на 680 посещений в квартале 29.11» на основании договора строительного
подряда №7 от 22.03.2023 г.

При закупке тактильных индикаторов возникли следующие вопросы:

- 1) Проектом 61.20-01-АР л. 45 на крыльцах предусмотрены алюминиевые тактильные конусные и направляющие индикаторы по СТБ ISO 23599-2019. Данные индикаторы крепятся к основанию адгезионной лентой. Учитывая условия эксплуатации объекта, просим заменить алюминиевые тактильные элементы с креплением лентой на элементы из нержавеющей стали со штифтом (с более надежным креплением).
- 2) Проектом 61.20-01-ВАО л.17-25 предусмотрены напольные информационные указатели для общего ориентирования в здании - тактильная плитка из ПВХ 400x400, тактильная плитка из ПВХ 300x300 и ПВХ ребра. При закупке вышеуказанных плиток было установлено, что тактильная плитка из ПВХ размером 400x400 не производится (письмо поставщика прилагается). Взамен была предложена плитка размером 500x500. Просим Вас рассмотреть возможность применения плитки 500x500 взамен плитки 400x400, и внести необходимые изменения в ПСД с пересчетом объемов плитки.

3) В локальной смете №1.151 отсутствуют объемы тактильной плитки размером 400х400 в количестве 468,62 м2 (ВАО л.17), а также не верно учтены объемы тактильных ПВХ ребер 6,62 м.п. (л.с. №1.151 п.4), по проекту 566 м.п. Просим добавить недостающие объемы в сметы.

Приложение: 1) информационное письмо ООО «Без Границ Трейд»

Объект: «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир".
Детская поликлиника на 680 посещений в квартале 29.11»

И.о. начальника СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»



Д.В. Повод

04 Русак 356 16 41

Информационное письмо

Добрый день!

Сообщаем Вам, что по Вашему запросу по оборудованию безбарьерной среды по объекту Многофункциональный экспериментальный комплекс Минск-мир. Детская поликлиника на 680 посещений 1 позиция согласно спецификации - тактильный квадрат 400х400х3 мм, однако тактильная плитка пвх производится только размером 300х300 мм и 500х500 мм. Согласуйте пожалуйста размер.

Директор

ООО «Без Границ Трейд»



И.С. Семенова