



Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г. Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г. Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000

в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)

юр.адрес: вул. Платонова, 15, 220034, г. Минск
паштовы адрас: вул. Платонова, 15, 220034, г. Минск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000

у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Минску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Минск



14.03.2025 № 558

на № _____

ад _____

Инспекции Департамента контроля
и надзора за строительством
по г. Минску

Копия: Директору УП УКС
«Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Первому заместителю
генерального директора -
главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я.В.

Ответ на предписание
№03-10/299 от 19.02.2025г.

СУ - 94 ОАО «Стройтрест №1» в ответ на предписание № 03-10/299 от 19.02. 2025г. инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску объекта строительства «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Детская поликлиника на 680 посещений в квартале №29.11» сообщает следующее:

По п. 1 – Замечание устранено. На объекте строительства осуществляется производственный контроль и оформляются результаты контроля путем составления исполнительной документации.

По п. 2 – Замечание устранено. Швы в стенах из мелких блоков выполнены с полным заполнением раствором.

По п. 3 - Замечание устранено. Правила охраны труда, требования по охране окружающей среды, экологическая и пожарная безопасность соблюдены.

- По п. 4 - Замечание устранено. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на высоте более 1,3 м и расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, ограждены временными защитными ограждениями.
- По п. 5 - Замечание устранено. Землеройные машины, механизмы и другие предметы размещены за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии не менее 0,6 м.
- По п. 6 - Замечание устранено. Опасные зоны под местом выполнения работ выделены и ограждены.
- По п. 7 - Замечание устранено. Сбор строительных отходов с этажей объекта строительства и со строительной площадки осуществляется в контейнеры для отходов.
- По п. 8 - Замечание устранено. Проезды, проходы, а также проходы к рабочим местам очищены от мусора, складированные материалы не загромождают их.
- По п. 9 - Замечание устранено. Места прохода людей в пределах опасных зон оборудованы защитными ограждениями.
- По п. 10 - Замечание устранено. Транспортирование, складирование и хранение конструкций, изделий и материалов на строительной площадке следует осуществлять в соответствии с требованиями ТНПА и ППР. Материалы, изделия и конструкции защищены от неблагоприятных атмосферных, механических воздействий.
- По п. 11 - Замечание устранено. Стяжки из цементно-песчаного раствора разрезаны на карты в соответствии с указаниями в проектной документации.
- По п. 12 - Замечание устранено. Отклонение ширины шва облицованной поверхности из керамической плитки не превышает $\pm 0,5$ мм.
- По п. 13 - замечание устраняется в процессе производства работ по наружной отделке фасадов, по средствам приклеивания предварительно сжатой уплотнительной ленты (ПСУЛ).
- По п. 15 - Замечания устранены в полном объеме.

Объект: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Детская поликлиника на 680 посещений в квартале №29.11»

Главный инженер
СУ – 94 ОАО «Стройтрест №1»



Д.В.Повод