

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст №15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае ўпраўленне №72
вул. Альшэўскага 20А, 220073, г. Мінск
e-mail: su72@trest15.by
тэл. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.р. BY89BPSB30121040680109330000
ў ААТ «Сбер Банк», БИК BPSBBY2X,
г. Мінск, пр -т Машэрава, 80
УНП-100316787 АҚПА – 012796655002



Открытое акционерное общество
«Трест №15 «Спецстрой»
Специализированное управление №72
ул. Ольшевского, 20а, 220073, г. Минск
e-mail: su72@trest15.by
тел. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.с BY89BPSB30121040680109330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК BPSBBY2X
г. Минск, пр – т Машерова, 80
УНП – 100316787 ОКПО – 012796655002

14.03.2025 № 14-03/383
на № _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Копия: УП «Минскинжпроект»

О дополнительных работах

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» информирует Вас, что в составе проектно-сметной документации по объекту 21.70.4.01 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1)» отсутствуют работы по устройству строительного водопонижения при устройстве монолитных камер, а именно: К.63, К.64, К.65, К.25, К.25а, К.26, К.26а. В местах устройства камер строительное водопонижение заложено с расчетом времени работы установок необходимого для укладки труб сети хоз-бытовой канализации без учета времени строительства монолитных камер с устройством гидроизоляции.

Просим Вас откорректировать проектную документацию, в части включения дополнительных объемов работ по устройству строительного водопонижения, необходимых для устройства камер.

Начальник управления

Перуновский И.Н.

01 Нафранович +375445630786

