



Закрытое акционерное общество «ПМК-55» ул. Гавриила Тихова, д.9 офис 219 г. Смолевичи. Минская обл., Республика Беларусь 222201
Почтовый адрес: ул. Водопьянова, 19-66, г. Вилейка Минская обл., Республика Беларусь 222417
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ОАО «Белагропромбанк» г. Минск, пр. Жукова, 3, 220036 БИК: ВАРВВУ2Х
e-mail: pmk-55@mail.ru Тел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-05, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000
Директор Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава

Закрытае акцыянернае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобл., Рэспубліка Беларусь 222201
Паштовы адрас: вул. Вадап'янава, 19-66, г. Вiлейка, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь, 222417
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ААТ «Белааграпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: ВАРВВУ2Х
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-05, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. №157 от 17.03.2025г.

КУП «УКС Мингорисполкома»

ЗАО «ПМК-55» настоящим сообщает, что в рамках реализации объекта «Дошкольное учреждение образования в пос. Восточный г. Минска» выявлены вопросы, требующие дополнительных проектных решений.

разделе ГП тип 7,7а предусмотрено устройство конструкции площадки с полимерным покрытием $h=0,05\text{м}$ с разделением этих площадок обходными дорожками из мелкоштучной плитки. При установке данного сопряжения возникает перепад высот в $0,05\text{м}$, что представляет опасность в процессе эксплуатации.

разделе АР (с изменениями) на 1,2,3 этажах в коридорах предусмотрено устройство ниш с размером $2100(\text{в}) \times 700(\text{ш}) \times 260(\text{гл})$ пункты №13 (лист №7 АР), №9 (лист №8 АР), №10 (лист №9 АР). Однако в проектной документации отсутствует решение касательно того, каким образом должны заделываться данные ниши.

На основании вышеизложенного, просим предоставить необходимые проектные решения по указанным вопросам, так как их отсутствие препятствует дальнейшему выполнению работ по благоустройству и отделочным работам коридоров.

Заранее благодарим за оперативное рассмотрение и содействие в решении данных вопросов.

С уважением,
Директор



Черменская К.Н.

Бартошь Андрей Генрикович, +375291559233