

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЭСТ № 35»

Філіял

БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск


тэл./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»

Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80. ВІК банка BPSBВY2X

УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»

Г.Минск, пр-т Машерова, 80. ВІК банка BPSBВY2X

УНН 101477759 ОКПО 01279346

17.03.2025 г. № 624/07
На № _____ ад _____

Инспекция Департамента
контроля и надзора
за строительством по г. Минску

КУП «УКС Мингорисполкома»

ОАО «Камволь»

Об исполнении предписания

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест № 35» по объекту «Реконструкция здания общежития по ул. Солнечная, 31 под многоквартирный дом» согласно требования (предписания) инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску №04-10/386 от 03.03.2025 г. сообщает:

П.1 Выполнено устройство дренажа в световых приямках и во входных приямках в техподполье согласно требованиям проекта 82-18-БГ1-АС1, лист 88.

П.2 Приямки в подвале закрыты крышками КП1 и рифленой сталью.

П.3 Металлические конструкции монолитных участков в полном объеме защищены от коррозии одним слоем грунтовки и двумя слоями эмали согласно требованиям проектной документации 82-18-БГ1-АС1, лист 68.

П.4 В полном объеме выполнена заделка стыков междуэтажных плит перекрытия, а также других отверстий и борозд под выполнение работ по отделке потолков.

П.6 Работы по монтажу системы отопления, в частности в местах общего пользования выполнены согласно требований проектной документации 82-18-БГ1-ОВ, лист 1, а именно: зазор между наружной стенкой неизолированной трубы и внутренней стенкой гильзы заполнен на всю длину негорючим материалом в соответствии с требованиями п.6.1.8 СП 1.03.02-2020 (копия письма филиала МСУ ОАО «Стройтрест №35» №203/01 от 13.03.2025 г.).

П.16 Руководством филиала СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» на объекте строительства проведено внеочередное совещание с подрядными организациями филиалом МСУ ОАО «Стройтрест №35» и ООО «Телекомсвязьстрой» касаясь соблюдения требования законодательства в области архитектурной и градостроительной деятельности, а также соблюдения требований ТНПА и проектной документации.

Приложение: копия письма филиала МСУ ОАО «Стройтрест №35»
№203/01 от 13.03.2025 г.

Главный инженер



Д.В.Буйновский