

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ №4»
Філіял «Спецыялізаванае
упраўленне №10»



Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЭСТ №4»
вул. Камуністычная, 17, 220002, г.Мінск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Рэгіянальная дырэкцыя №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер банк» г.Мінск, пр.Машэрава,80
УНН 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4»
Филиал «Специализированное
управление №10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
ул. Коммунистическая, 17, 220002, г.Минск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Региональная дирекция №700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер банк» г. Минск, пр.Машерова,80
УНН 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

19.03.2025 г. № 435
на _____ ад _____

Главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.


Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» на основании письма филиала «СУ-120» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» №397 от 13.03.2025г. по объекту «Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией здания специализированного для образования и воспитания (здания школы №4) по ул.Красноармейской, 11 и благоустройство прилегающей территории» (приложение) о выявленных в процессе ПНР недостатках:

1. В ИТП №2 не работают обратные клапана на подпитывающих насосах.
2. Клапан подпитки (соленоид) не перекрывает проток воды.

На основании вышеизложенного просим устранить указанные замечания в кратчайшие сроки, так как они препятствуют сдаче пусконаладочных работ тепловым сетям и подписанию актов наладки.

Приложение: письмо филиала «СУ-120» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» №397 от 13.03.2025г на 2 л. в 1 экз.

Главный инженер филиала «СУ-10»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»

 А.В. Чурило

Харитончик А.С.
+375(29) 685-71-10

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям
МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром

