

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»  
(ААТ «БУДТРЕСТ № 4»)  
Філіял  
«Будаўнічае упраўленне № 13»



вул. Альшэускага, 18, 220073, г. Мінск  
т.: +375 (17) 367 60 71, т./ф. +375 (17) 367 92 13  
e-mail: su13@stroytrest4.by  
Р/р ВУ68ВPSB30121021240159330000  
Рэгіянальная дырэкцыя № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,  
ВІС ВPSBВУ2Х  
УНП 100290987, АКПА 01279547

Открытое акционерное общество  
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»  
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)  
Филиал «Строительное управление  
№ 13»

ул. Ольшевского, 18, 220073, г. Минск  
т.: +375 (17) 367 10 71, т./ф. +375 (17) 367 92 13  
http: ptosu13@yandex.ru, e-mail:  
su13stroytrest4.by  
Р/с ВУ68ВPSB30121021240159330000  
Региональная дирекция № 700,  
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,  
пр. Машерова 80  
ВІС ВPSBВУ2Х  
УНП 100290987, ОКПО 01279547

19.03.2025г. № 586  
на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_  
на основании письма №421 от 18.03.2025г.  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» филиала «СУ – 120»


Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Прошу Вас откорректировать проектно-сметную документацию и выдать к производству работ в установленном порядке на объекте строительства: «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Средняя школа по генеральному плану №20»

Приложения:

- копия письма ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» филиала «СУ – 120» №421 от 18.03.2025г. на 1 л. в 1 экз.
- копия письма ЭМУ УП «Минскметрострой» №03-02/148 от 17.03.2025г. на 1л. в 1 экз.

Начальник  
филиала «СУ – 13» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

 М.О.Перадзе

(8017) 367-92-15

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента в области охраны здоровья и безопасности труда соответствует требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована  
Русским Регистром

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»  
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)  
Філіял «Спецыялізаванае  
упраўленне № 120»



Открытое акционерное общество  
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»  
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)  
Филиал «Специализированное  
управление № 120»

220099, г. Минск вул. Казінца, 12  
ф. (17) 3602018, тел. (17) 3745484  
e-mail 120ynr@mail.ru  
р/р ВУ70ВПСВ30121069990159330000  
Рэгіянальная дырэкцыя № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,  
ВІС ВПСВВУ2Х  
УНП 102366829, АКПА 012795475012

220099, г. Минск, ул. Казинца, 12  
т./ф. (17) 3602018, тел. (17) 3745484  
e-mail 120ynr@mail.ru  
Р/счет ВУ70ВПСВ30121069990159330000  
Региональная дирекция № 700  
по г. Минску и Минской области  
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,  
ВІС ВПСВВУ2Х  
УНП 102366829 ОКПО 012795475012

18.03. 2025г. № 421  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Главному инженеру филиала «СУ-13»  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»  
Улащичу А.В.

Филиал «СУ-120» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» по объекту «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Средняя школа по г/п №20. Средняя общеобразовательная школа на 1020 учащихся» направляет Вам копию письма ЭМУ УП «Минскметрострой» №03-02/148 от 17.03.2025г.

Просим откорректировать проектно-сметную документацию согласно письма и выдать к производству работ в установленном порядке.  
Приложение: копия письма ЭМУ УП «Минскметрострой» №03-02/148 от 17.03.2025г.

Главный инженер филиала «СУ-120»  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

А.А. Котлобай

Исп. Богомазов А.Ю.  
тел. 8 (029) 69-69-238

Интегрированная система менеджмента качества,  
система экологического менеджмента и система  
менеджмента охраны здоровья и обеспечения  
безопасности труда соответствует требованиям  
МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована  
Русским Регистром



Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт  
Будаўнічае камунальнае ўнітарнае  
прадпрыемства «МІНСКМЕТРАБУД»  
Электрамонтажнае ўпраўленне  
ЭМУ УП «МІНСКМЕТРАБУД»  
220004 г. Мінск, вул. Ракаўская, 34, пад'езд №4, каб. № 39  
тэл./факс (017) 360-07-45 (прыёмная)  
тэл. бухгалтэрыі (017) 360-07-48  
УНП 102390244, ОКПО 047045025007  
E-mail: emu@metrostroy.by  
р/р ВУ06ВПСВ30121035640109330000 у  
ААТ "Сбер Банк", БИК ВПСВВУ2Х  
Адрас банка: 220030 г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1



Мінскі гарадской ісполнительный комитет  
Строительное коммунальное унитарное  
предприятие «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»  
Электромонтажное управление  
ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»  
220004 г. Минск, ул. Раковская, 34, подъезд № 4, каб. № 39  
тел./факс (017) 360-07-45 (приемная)  
тел. бухгалтерии (017) 360-07-48  
УНП 102390244, ОКПО 047045025007  
E-mail: emu@metrostroy.by  
р/с ВУ06ВПСВ30121035640109330000  
ОАО "Сбер Банк", БИК ВПСВВУ2Х  
Адрес банка: 220030 г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

17.03.2025 г. № 03-02/148  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

Главному инженеру СУ-120  
ОАО «Стройтрест №4»  
Котлобаю А.А.

О доработке ПСД

При производстве электромонтажных работ по объекту 20.003.0.20-20 «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Средняя школа по генплану №20. Средняя общеобразовательная школа на 1020 учащихся» выявлены следующие несоответствия:

• Раздел 20.003.0.20-20-УС1, спецификация 20.003.0.20-20-УС1.СО, локальная смета №403 (37,845 тыс. руб):

*Д) в локальной смете:*

1. не учтена труба поливинилхлоридная гофрированная диам. 16 мм К2502 и её монтаж — 70 м;
2. в поз. 58 завышено количество лотка НЛ20-П1 87У3, а в поз. 63 его монтаж — 10 шт;

Раздел 20.003.0.20-20-УС3, спецификация 20.003.0.20-20-УС3.СО1, локальная смета №405 (440,626 тыс. руб):

*Д) в локальной смете:*

1. в поз. 165 указан короб электротехнический из ПВХ 60x40 мм и его стоимость, а необходимо в соответствии со спецификацией — короб 100x60 мм с соответствующей стоимостью;
2. в поз. 148-151 указано оборудование лингафонного кабинета, которое спецификацией 20.003.0.20-20-УС3.СО1 не предусмотрено.

Оборудование лингафонного кабинета учтено в спецификации 20.003.0.20-20-УС3.СО2 и позициями сметы 167-170;

В свете вышеизложенного просим устранить выявленные несоответствия.

Заместитель директора-  
главный инженер

В.В. Тагаков

Исп. Лаппо Е.В.  
+375 29 151-39-15