

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Филиал
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банка BPSBBY2X пр. Машерова, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Республика Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял
«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банку BPSBBY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

20.03.2025 № 04-504

На _____ от _____

Директору
ООО «Минский городской
технопарк»

Копия: УП «УКС
Мингорисполкома»

Копия: УП «МИНСКПРОЕКТ»

**Объект «Реконструкция территории по просп.
Партизанскому, 8 в г. Минске. 17 очередь».**

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» доводит до вашего сведения, что согласно раздела 21.004.17-6-AP листы 22,49,50 общая длина примыканий под установку прижимной планки и фартука из оцинкованной кровельной стали составляет 1072,3м.п (по уз.5, 5М – 672м.п, по уз. 9, 11 - 18,6м.п, по уз.10 - 381,7м.п.). Согласно технологической карты и рекомендациям завода изготовителя прижимная планка и фартук стыкуются с нахлестом изделий друг на друга, а на углах выпускаются наружу для стыковки. Фактический расход фартука на 1072,3 м. примыкания с учетом нахлестов составил 1181,8м.п. изделия (на нахлесты уйдёт $1072,3\text{м.п.}/1,20*0,05=44,7\text{м.п.}$, на устройство углов по шахтам и стаканам вентиляции уйдёт $162\text{шахт} \times 4\text{угла} \times 0,1=64,8\text{м.п.}$).

На основании вышеизложенного Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» просит откорректировать объёмы списания фартуков по уз.5, 5М, 9, 10, 11 и выдать измененную сметную документацию.

Директор
Филиала СУ-200

Ильин С.Я.
+375-29-691-47-67

А.М.Горбачик