



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»
220104 г. Мінск,
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск TECNBY22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
220104, г. Минск,
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск TECNBY22
ул. Кропоткина, 44
УНП 191118728

М.03.0015 № 01-02/843
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в д. Острошицкий Городок Минского района Минской области» просит Вас внести корректировки в проектную и сметную документацию.

Основание:

В разделе проекта 18.034.0.01-КЖ2 (листы 32–33, 39) указано, что плиты входных крылец ПМк-1 и ПМк-2 опираются через фторопласт толщиной 20 мм на монолитную балку по осям Б и Ж.

Предложение:

Ввиду высокой стоимости материала (ориентировочно 25,4 тысячи белорусских рублей) просим рассмотреть замену фторопласта на два оцинкованных листа толщиной 1 мм каждый. Данная мера позволит оптимизировать затраты без ущерба для эксплуатационных характеристик конструкции.

Ответственный представитель:

производитель работ Данилович Д.П.
(тел. +375336306176)

Главный инженер

Д.И. Малькович