

Адкрытае Акцыянернае  
Таварыства «МАПІД»  
**Упраўленне малой  
механізацыі (УММ)**

вул. Глаголева, 42  
220015, г. Мінск  
Тэлефон 208-95-51  
Факс 208-95-51

Р/рахунак BY52BLBB30120100135079001001  
BIC BLBBBY2X  
г.Мінск Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
вул. Калектарная, 11, г.Мінск  
УНП 100135079  
po-umm@mail.ru



Открытое Акционерное  
Общество «МАПІД»  
**Управление малой  
механизации (УММ)**

ул. Глаголева, 42  
220015, г. Минск  
Телефон 208-95-51  
Факс 208-95-51

Р/счет BY52BLBB30120100135079001001  
BIC BLBBBY2X  
г.Минск Дирекция ОАО «Белинвестбанк»  
по г. Минску и Минской области  
ул. Коллекторная, 11, г.Минск  
УНП 100135079  
po-umm@mail.ru

25.03.25 № 63-1/490

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Копия: Начальнику  
ПУ ОАО «МАПІД»  
Демешкевичу Р.О.

ПОВТОРНО

О внесении изменений

УММ ОАО «МАПІД» по объекту строительства: **«Группа многоквартирных жилых домов в жилом квартале «Магистр» по ул. Ф. Скорины в г.Минске». 2 пусковой комплекс. Жилой дом №1 по генплану** с целью удешевления строительства и значительного снижения трудоемкости, просим Вас согласовать замену конструкции утепления запорной арматуры из съемных полуфутляров из металлических листов, заполненными теплоизоляционными изделиями (матами минераловатными прошивными), указанные в разделе 23.724.000.01-ТМ.ВТ л. 1-4, на быстросъемные теплоизоляционные чехлы для арматуры «Текси».

Также сообщаем, что согласно проекту л. 1 п. 8, л.4,6 23.724.000.01-ТМ, л.3-4 23.724.000.01-ТМ.ВТ предусмотрены теплообменники – 2 шт. и расширительный бак – 1 шт. л.1 п.3, л.5 23.724.000.01-ТМ, однако в проекте отсутствуют указания на изоляцию данных материалов. Просим внести изменение в проект, в части добавления теплоизоляции теплообменников и расширительного бака для предъявления вышеуказанных работ инспекторам Энергонадзора и получения разрешения на пуски тепла в жилые дома.

Первый заместитель начальника  
управления – главный инженер

  
Д.В. Гарбуз