

Адкрытае акцыянернае таварыства

«Трэст №15 «Спецбуд»

Упраўленне механізацыі № 70

220014, г. Мінск, вул. Мініна, 1

e-mail: um70@trest15.by

тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.рВУ83ВПСВ30121039380119330000

ААТ «Сбербанк», код ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр. Машэрава, 80

УНП – 100325820, АКПО - 01279665



Открытое акционерное общество

«Трест №15 «Спецстрой»

Управление механизации № 70

220014, г. Минск ул. Минина, 1

e-mail: um70@trest15.by

тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.сВУ83ВПСВ30121039380119330000

ОАО «Сбербанк», код ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр. Машерова, 80

УНП – 100325820, ОКПО - 01279665

24.03.2025 № 16\01 - 572

На _____ от _____

И.о. Первого заместителя директора -
главного инженера

КУП «УКС Мингорисполкома»

Жминько И.И.

О корректировке ПСД

При реализации проекта 56-ПР/19 «Застройка квартала в границах ул. Рыбалко - ул. Велозаводская - ул. Нахимова». 1-я очередь строительства, согласно раздела 56-ПР/19-00-ТС.1 и локальных смет №301, №301/1 выполнены работы по демонтажу тепловых сетей (56-ПР/19-00-ТС.1, лист 2,3) и двух тепловых камер (56-ПР/19-00-АС1, лист 38).

При получении заключения о выполнении работ согласно вышеназванного проекта (раздел 56-ПР/19-00-ТС.1, технические условия №7/62 от 14.03.23) со стороны РТС-3 филиала «Минские тепловые сети», возникло требование о необходимости затампонировать тепловую камеру ТК-11/367, что проектом не предусмотрено.

Прошу выполнить корректировку ПСД – включить в проект и сметную документацию работы и материалы для тампонирования тепловой камеры ТК11/367 (расположена в границах проезжей части ул. Нахимова, в районе заезда к жилому дому по ул. Нахимова, 19 к.1).

Начальник УМ-70

Р.Б. Бобрик

01 Зверок 8029 6262654

