



Закрытое акционерное общество «ПМК-55» ул. Гавриила Тихова, д.9 офис 219 г. Смолевичи. Минская обл., Республика Беларусь 222201  
Почтовый адрес: ул. Гавриила Тихова, д.9 офис 219 г. Смолевичи. Минская обл., Республика Беларусь 222201  
р/с BY51ВАРВ30123398400300000000 ОАО «Белаграпромбанк» г. Минск, пр. Жукова, 3, 220036 БИК: ВАРВВУ2Х  
e-mail: info@pmk-55.by (приёмная), snab@pmk-55.by (отдел снабжения), buh@pmk-55.by (бухгалтерия) Тел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09  
УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Директор Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава

Закрытае акцыянернае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобл., Рэспубліка Беларусь 222201  
Паштовы адрас: вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь, 222201  
р/с BY51ВАРВ30123398400300000000 ААТ «Белаграпромбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: ВАРВВУ2Х  
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. №201 от 27.03.2025г.

**КУП «УКС Мингорисполкома»**

ЗАО «ПМК-55» по объекту: «Дошкольное учреждение образования в пос. Восточный г. Минска» сообщает следующее.

В ходе выполнения работ на объекте выявлены следующие несоответствия:

высотные отметки установки вентиляционных решеток не согласованы с уровнями подвесных потолков (гипсокартон, алюминиевые рейки, потолок типа «Armstrong»);  
отсутствуют узлы примыкания врезки решеток к потолочным конструкциям.

В связи с необходимостью соблюдения сроков сдачи объекта просим проектную организацию в кратчайшие сроки предоставить решения по опускам вентиляции под потолки в кратчайшие сроки в связи с необходимостью сдачи объекта.

Благодарим за оперативное рассмотрение вопроса.

С уважением,

Директор

Рыжевич М.О.+375297050522



Черменская К.Н.