

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял  
БУДАЎНІЧА-  
МАНТАЖНЫ ЎЧАСТАК №1  
УНП 102 358 171

Р/р BY83BPSB30121045200119330000  
BIC BPSBBY2X в РД №700 ААТ "Сбер Банк"  
г. Мінск, пр. Машэрава, 80

220007, г. Мінск, вул. Валадзько, 22  
тел. 272-61-76, 304-09-97, 232-87-74  
e-mail: smu.12010@mail.ru



Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал  
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ  
УЧАСТОК №1  
УНП 102 358 171

Р/с BY83BPSB30121045200119330000  
BIC BPSBBY2X в РД №700 ОАО «Сбер Банк»  
г. Минск, пр. Машерова, 80

220007, г. Минск, ул. Володько, 22  
тел. 232-87-74, 304-09-97, 272-61-76  
e-mail: smu.12010@mail.ru

“ 31 ” 03 2025 г № 381

Директору филиала СУ-201  
ОАО «Стройтрест №35»  
Коваленку А. М.

копия Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А. К.

Филиал СМУ-1 «Стройтрест №35» сообщает Вам, что на объекте строительства: «Строительство детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в смену» у лифта зав. номер 605013 (по проектной документации лифт №4) толщина обрамлений, поставленных в комплекте с оборудованием (оборудование закуплено заказчиком УП «УКС Мингорисполкома»), недостаточна для их монтажа в проектное положение.

Просим предоставить решение по данному вопросу либо заменить существующее обрамление для завершения строительно-монтажных работ и своевременного ввода объекта строительства в эксплуатацию.

Директор

А. А. Князев

Шкабара Я. Р.  
80447938511