



Закрытае акцыянернае абшчэства «ПМК-55» ул. Гаврыіла Тіхова, д.9 офіс 219 г. Смалевічы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201
Паштовы адрас: ул. Гаврыіла Тіхова, д.9 офіс 219 г. Смалевічы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ОАО «Белагропромбанк» г. Мінск, пр. Жукова, 3, 220036 БИК: BAPBVY2X
e-mail: info@pmk-55.by (прыёмная), snab@pmk-55.by (отдел снабжения), buh@pmk-55.by (бухгалтерия) Тел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09
УНП 691396416 ОКПО 300073996000
Директор Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава

Закрытае акцыянернае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобл., Рэспубліка Беларусь 222201
Паштовы адрас: вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь, 222201
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ААТ «Белаграпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: BAPBVY2X
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. №205 от 28.03.2025г.

**Коммунальное унитарное предприятие
«Управление капитального
строительства Мингорисполкома»**

ОАО «Институт «Минскгражданпроект»

ЗАО «ПМК-55» по объекту «Дошкольное учреждение образования в пос. Восточный г. Минска» (далее – Объект) информирует о следующем:

В помещении №5.6 (раздевальная душевой бассейна, 1 этаж) после монтажа вентиляции и шумоглушителя отметка потолка снижается до уровня +2400. При этом высота дверного проема сохраняется на отметке +2800. В связи с возникшим несоответствием выполнение работ по устройству потолка из алюминиевых реек в текущих условиях невозможно.

Просим проектную организацию рассмотреть данный вопрос и предоставить техническое решение для устранения возникшей ситуации.

С уважением,

Директор

Рыжевич М.О.

+375297050522



Черменская К.Н.