

МІНСКІ ГАРАДСКІ  
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ  
Дзяржаўнае аб'яднанне  
«Мінская гарадская жыллёвая гаспадарка»  
КАМУНАЛЬНАЕ ўнітарнае  
ВЫТВОРЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА  
«МІНСКВОДАКАНАЛ»  
(УП «МІНСКВОДАКАНАЛ»)  
вул. Пуліхава, 15, 220088, г. Мінск  
тэл.: +375 17 389 40 03  
факс: +375 17 389 42 61  
info@minskvodokanal.by  
р/р ВУ47ВЛВВ30120100236027001001  
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»  
па г. Мінску і Мінскай вобласці, код ВЛВВУ2Х  
вул. Калектарная, 11, г. Мінск  
УНП 100236027, АКПА 03371271



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
Государственное объединение  
«Минское городское жилищное хозяйство»  
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«МИНСКВОДАКАНАЛ»  
(УП «МИНСКВОДАКАНАЛ»)  
ул. Пулихова, 15, 220088, г. Минск  
тел.: +375 17 389 40 03  
факс: +375 17 389 42 61  
info@minskvodokanal.by  
р/с ВУ47ВЛВВ30120100236027001001  
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»  
по г. Минску и Минской области, код ВЛВВУ2Х  
ул. Коллекторная, 11, г. Минск  
УНП 100236027, ОКПО 03371271

31.03.2025 № 24-1-8/80  
На № 18-05/633 от 28.02.2025

УП «УКС Мингорисполкома»

### О предоставлении информации

УП «МИНСКВОДОКАНАЛ», рассмотрев письмо от 28.02.2025 №18-05/633 по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 2-я очередь», рассмотрев возможность применения ультразвукового СВТУ-10 DN800 и вычислителя СВТУ-10, предложенного ООО "Киппроэнерго", сообщает следующее:

1. В спецификации оборудования, изделий и материалов (21.70.4.02-НВК.СО) стадия С лист 1 указано:

Расходомер счётчик ультразвуковой ВИРС-У-2-800-П-16-67-0-3201-10-50-В-К, это обозначение двухлучевого счётчика (двухлучевая схема зондирования включает в себя две пары УЗД, зондирующие поток среды двумя лучами ультразвуковых импульсов в непересекающихся диаметральном или хордовом сечении ППР) (приложение на 5л).

Т.к. это конструктивно совершенно другой расходомер нельзя его считать аналогом предлагаемого расходомера-счётчика ультразвукового СВТУ-10.

2. На вычислитель СВТУ-10 документации и паспортов для рассмотрения и сравнения характеристик не предоставлено, на сайте производителя отсутствуют, в связи с чем нельзя утверждать, что он будет аналогом вычислителя теплосчётчика и счётчика воды СКМ-2 (USB+ RS-485, исп.УО)

Начальник производства  
«Минскводопровод»

Ю.В. Дёмин