

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял «Упраўленне механізацыі № 208»
Філіял «УМ-208»



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал «Управление механизации № 208»
Филиал «УМ-208»

зав.С.Кавалеўскай,44А, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15
ПТО: 323-29-18

<http://um208.by>, e-mail: 208ym@mail.ru
Р/р ВУ32ВПСВ30121021300129330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,
г. Мінск, пр. Машэрава,80
ВІС ВПСВВУ2Х

УНП 100120843, АКПА 012795475009

пер.С.Ковалевской,44А, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15
ПТО: 323-29-18

<http://um208.by>, e-mail: 208ym@mail.ru
Р/с ВУ32ВПСВ30121021300129330000

Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,
г. Минск, пр. Машерова,80
ВІС ВПСВВУ2Х

УНП 100120843, ОКПО 012795475009

01.04. 2025г. № 798

На _____ от _____

Начальнику филиала
«СУ-26» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Хендогину А.В.

Первому заместителю директора –
главному инженеру
КУП «Управление капитального
строительства Мингорисполкома»
Жминько И.И.

О корректировке ПСД

Филиал «УМ-208» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» по объекту «Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией здания, специализированного для образования и воспитания (здания школы №4) по ул. Красноармейской, 11 и благоустройство прилегающей территории» сообщает, что проектом 22.013-АР (л.26) при устройстве эксплуатируемой кровли предусмотрено покрытие из резиновой плитки толщиной 20 мм. В проекте 22.013-ГП1 (л.4) для эксплуатируемой кровли указана резиновая плитка по типу Rubtex Standart Classic 500×500×40 мм, что не соответствует толщине по чертежам 22.013-АР (л.26).

На основании вышеизложенного, просим Вас указать необходимую толщину резиновой плитки и привести проектно-сметную документацию в соответствие. Также просим указать критическую высоту падения для вышеуказанной плитки.

Начальник

Буй А.Н.

ПТО 323 29 18

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента в области охраны здоровья и
безопасности труда соответствует требованиям
МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром