

МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМІНІСТРАЦЫЯ
ЛЕНІНСКАГА РАЁНА Г.МІНСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА

вул. Маякоўскага, 83, 220006, г. Мінск,
тэл. (017) 3795213, факс 379 52 13,
р/р ВУ63ВЛВВ36040100264497001001
ў ЦБП № 535 ААТ «Белінвестбанк», г.Мінска,
БІК ВЛВВВУ2Х,УНП 100264497

ул. Маяковского, 83, 220006, г. Минск
тел. (017) 379 52 13 факс 379 52 13,
р/р ВУ63ВЛВВ36040100264497001001
в ЦБУ № 535 ОАО «Белинвестбанк», г.Минска,
БИК ВЛВВВУ2Х,УНП 100264497

01.04.2025 № 763

на № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»
УП «Минскпроект»

О выполнении работ

Администрация Ленинского района г. Минска по объекту «Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией здания, специализированного для образования и воспитания (здание школы № 4) по ул. Красноармейской, 11 и благоустройство прилегающей территории» просит произвести осмотр, при необходимости – обследование, наружных сетей водопровода и хозяйственно-бытовой канализации, на предмет необходимости их замены до выполнения работ по благоустройству.

Срок службы наружных водопроводных сетей и сетей хозяйственно-бытовой канализации значительно превысил нормативный срок эксплуатации. На водопроводных сетях неоднократно проводились аварийные работы по устранению локальных протечек с установкой ремонтных хомутов. Сети наружной хозяйственно-бытовой канализации не герметичны, имеют проломы и трещины вследствие чего наблюдались частые засоры. Текущее техническое состояние наружных сетей водоснабжения и фекально-бытовой канализации не позволит осуществлять их полноценную долговременную эксплуатацию.

Заместитель главы

Г.В.Черник



УП «УКС Мингорисполкома»
УП «Минскпроект»

О выполнении работ

Управление по образованию администрации Ленинского района г. Минска по объекту «Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией здания, специализированного для образования и воспитания (здание школы № 4) по ул. Красноармейской, 11 и благоустройство прилегающей территории» просит произвести осмотр, при необходимости – обследование, наружных сетей водопровода и хозяйственно-бытовой канализации, на предмет необходимости их замены до выполнения работ по благоустройству.

Срок службы наружных водопроводных сетей и сетей хозяйственно-бытовой канализации значительно превысил нормативный срок эксплуатации. На водопроводных сетях неоднократно проводились аварийные работы по устранению локальных протечек с установкой ремонтных хомутов. Сети наружной хозяйственно-бытовой канализации не герметичны, имеют проломы и трещины вследствие чего наблюдались частые засоры. Текущее техническое состояние наружных сетей водоснабжения и фекально-бытовой канализации не позволит осуществлять их полноценную долговременную эксплуатацию.

Начальник управления

Н.Г.Кучинская