

«Будтрэст №35»

220007, г. Мінск, вул. Валадзько, 22

тэл./факс 219-44-14

e-mail: msu.trest35@mail.ru

р/р

BY77BPSB30121803440199330000

Рэгіянальная дырэкцыя №700

ААТ «БПС-Сбербанк»,

код BPSBВУ2Х УНП 102390178

АКПА 012793465012



Філіял
«Монтажнае
спеціялізаванае
управленне»

«Стройтрэст №35»

220007, г. Мінск, ул. Володько, 22

тэл./факс 219-44-14

e-mail: msu.trest35@mail.ru

р/с

BY77BPSB30121803440199330000

Региональная Дирекция №700

ОАО «БПС-Сбербанк»,

код BPSBВУ2Х УНП 102390178

ОКПО 012793465012

№ 260/02 от 02.04.2025
на _____ № _____

Директору филиала СУ-201
ОАО «Стройтрэст №35»
Ковалёнку А.М.

УП «УКС Мингорисполкома»

ОАО «Институт Белгоспроект»

«О предоставлении проектного решения»

Филиал «МСУ» ОАО «Стройтрэст №35» по объектам 37.21-01
«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир. 3-я очередь
строительства. Учреждение общего среднего образования (с бассейном) на 1056
мест в квартале №20» Школа» при рассмотрении проектно-сметной
документации разделов ОВ и ВК выявили следующие замечания:

Раздел ОВ.

1. В проекте 37.21-01-ОВ лист 21(план), лист 56 (схема) система П5/В5
смонтированные участки воздухопроводов в осях С-И/14-19 на 3-ем этаже имеют
отметку низа воздухопроводов +11.800, а в проекте 37.21-01-АР лист 62
запроектирован подвесной потолок из гипсокартона на отм. +11.730(разрез 1,2),
отметки проектов имеют расхождения. Исходя из вышеизложенного отсутствует
возможность установки решеток под потолочным пространством. В связи с этим
просим рассмотреть данное замечание и изменить проектные отметки
конструкций потолка, либо системы ОВ П5/В5 и внести в проектно-сметную
документацию изменения.

Главный инженер

Павинич М.А.