

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне № 128
вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск
e-mail: su128@trest15.by
тэлефон/факс (017) 375 – 52 – 87
р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000
ААТ «Сбер Банк», код ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр-т Машэрава, 80
УНП – 100349899 АКПА – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 128
ул. Минина, 1, 220014, г. Минск
e-mail: su128@trest15.by
телефон/факс (017) 375 – 52 – 87
р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000
ОАО «Сбер Банк», код ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Машерова, 80
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

02.04.2025 г. №19/01 – 419

И.о. заместителя директора
УП «УКС Мингорисполкома»
Лайковскому К.А.

В ответ на Ваше письмо от 21.03.2025 г. №18-14/2039т по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая №7-ЛР2-проезд Проектируемый №2 в г. Минске. 2 очередь строительства» СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает об устранении замечания по герметичному перекрытию шарового крана Ø200 подающего трубопровода в камере УТ21Р3.

Приложение: Акт от 31.03.2025 г. на 1 л. в 1 экз.

Начальник СУ-128

В.И. Северинец

01 Высоцкий 8 029 652 71 98



г. Минск

31.03.2025 г.


Акт

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 31.03.2025г. силами поставщика оборудования ООО «Арматон» была произведена регулировка шарового крана Ø200 подающего трубопровода в камере УТ21 объекта: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Котельная и сети теплоснабжения (Участок №1). 1 очередь строительства»


ООО «Арматон»

ГП «Минсккомунтеплосеть»


СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой



В. В. Caspas



В. В. Caspas



В. В. Caspas