



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)

адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

08.04.2025 № 493

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)

адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Первому заместителю директора
-главному инженеру
УП «УКС МГИ»
Жминько И.И.
www.tr ma
BY 012
Per 1 ар
Главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

О внесении изменений в
проектно-сметную документацию

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» является генеральным подрядчиком по объекту:
«Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске» согласно договору строительного подряда от 23.08.2024 № 50.

Просим Вас в рамках разработки КМД (конструкции металлические детализировочные) на светопрозрачные конструкции (комплект 24091 – КМД3 – витражи центрального фасада в осях 1-22) по объекту согласовать следующие отступления от проекта:

- По результатам натуральных обмеров незначительно изменены схемы расположения стоек и ригелей (см. лист 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18);
- В соответствии с графиком подбора фурнитуры каталога «Алютех», изменена максимальная ширина створки, которая теперь не должна превышать 1050 мм, для корректной работы механизмов (см. лист 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16);
- Уточнена схема расположения ригелей и стоек лифтовой шахты (см. лист 7);
- Уточнена схема стального каркаса лифтовой шахты (см. лист 7);
- Внутренний стеклопакет лифтовой шахты заменен на одинарное остекление (ввиду расположения конструкции в «теплом» контуре) (см. лист 7);
- Откорректирован цвет витражей и примыкающих нащельников – RAL7021. Для витражей, выходящих в учебные помещения, внутренний цвет принят RAL9016.
- Уточнена формула стеклопакета: стеклопакет двухкамерный (51 мм) - СПД 8 BlueVision50T(з). - 14Ar – 6PremiumT(з) - 14Ar - 4M1/ 0.76/ 4M1;
- Уточнено положение гидроизоляционных мембран в соответствии с каталогом производителя «Алютех»;
- Внесены изменения и дополнения связанные с технологическими особенностями производства и монтажа светопрозрачных конструкций (стадия КМД), но не затрагивающие принципиальные требования проекта 23.020.0.1 – АР1.

КМД на устройство алюминиевых конструкций витражей были направлены ранее проектному институту согласно письма №466 от 04.03.2025.

Оплату за внесение изменений в проектно-сметную документацию гарантируем.

Приложение:

1. Письмо от 04.03.2025 №466

И.о. начальник СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»



Д.В. Повод



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)

адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г.Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

04.03.2025 № 466

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)

адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер банк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Первому заместителю директора -
главному инженеру
УП «УКС МГИ»
Олиферчику Ю.П.

Главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

О направлении КМД

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» является генеральным подрядчиком по объекту:
«Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества
детей и молодежи в г. Минске» согласно договору строительного подряда от 23.08.2024
№ 50.

Направляем Вам на рассмотрение и согласование КМД на устройство
алюминиевых конструкций витражей.

Приложения:

1. 24091-КМД1 – 1 экз.
2. 24091-КМД2- 1 экз.

И.о. начальник СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»

Д.В. Повод