



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»



ОКПО 012794295015  
УНП102401648

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»



**Упраўленне вентыляцыі і  
сантэхнічных работ**  
(УВСР ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 270 54 23,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by

**Управление вентиляции и сантехнических  
работ**  
(УВСР ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 270 54 23,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by



IBAN: BY46BPSB30121883990119330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBВY2Х,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «Сбер Банк», ВІС: BPSBВY2Х,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Ад 07.04.2025 № 166  
на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Главному инженеру  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

КОПИЯ: Первому заместителю  
генерального директора-  
главному инженеру  
ОАО «Стройтрест №1»  
Боркину Я.В.

КОПИЯ: И.О. начальника СУ-94  
ОАО «Стройтрест №1»  
Поводу Д.М.

КОПИЯ : Главному инженеру  
РУП «Белгоспроект»  
Малиновскому М.И.

**Объект:** «Экспериментальный много-  
функциональный комплекс «Минск-Мир».  
Детская поликлиника на 680 посещений  
в квартале №29.11»

Управление вентиляции и сантехнических работ ОАО «Стройтрест №1» информирует Вас, что разделу 61.20-01-ОВ в ПСД не учтен декоративный пластиковый короб (размер - 70x50мм., в количестве- 30,0 м.) для прокладки коммуникаций систем кондиционирования к внутренним блокам К1-К8.

Просит Вас внести изменения в ПСД и выдать откорректированную проектно-сметную документацию.

Главный инженер управления

М.И. Старинский