

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Филиал
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банка BPSBВY2X пр. Машерова, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Рэспубліка Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял
«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банку BPSBВY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

10.04.2025 № 04-631

На _____ от _____

Директору ООО «Минский
городской технопарк»
Давидовичу В.А.

Копия:
УП «Минскпроект»

УКС «Мингорисполкома»

**Объект «Реконструкция территории по просп.
Партизанскому, 8 в г. Минске. 27 очередь».**

Уведомляем Вас, что на кровле Тип 1 согласно проекта 21.004.27-10-AP1 л.10 в качестве пароизоляции применяется два слоя полиэтиленовой плёнки, а в соответствии с СН 5.08.01-2019 п.5.5.2 для пароизоляции необходимо применять армированную плёнку. Просим Вас заменить пароизоляцию на один слой армированной плёнки 200мкм с внесением изменений в ПСД.

- Так же для ускорения технологического процесса и экономической целесообразности (удешевление) просим Вас изменить пирог кровли Тип 2 на:
- Верхний слой кровельного ковра К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 (сплошная наклейка с перехлестом швов)
 - Нижний слой кровельного ковра К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 (**механическое крепление телескопическим крепежом с полной проклейкой нахлестки**)
 - Плиты минераловатные ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(TH)1-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS(1) плотностью 190кг/м³ -50мм
 - Плиты минераловатные ПТМ СТБ 1995-2009-T4-DS(TH)1-CS(10)40-TR7.5-PL(5)350-WS(1) плотностью 115кг/м³ -100мм
 - Керамзитобетон
 - **Пароизоляция из армированной п/э пленки 200мкм**
 - Железобетонная плита см. комплект 21.004.27-10-КЖ

Директор

Филиала СУ-200

А.М.Горбачик