



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)

Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)



юр.адрас: вул. Бехтэрава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрас: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

10.04.2025 № 1-10/7-659
на № _____ ад _____

КУП «Управление
Капитального Строительства
Мингорисполкома»
Руководителю

**О внесении изменений
в проектную документацию**

Настоящим информируем, что по имеющейся информации, в процессе выполнения пуско-наладочных работ по объекту: **"Административно-хозяйственный комплекс зданий ГУВД Мингорисполкома по пер. Добромыслинскому в г.Минске"** приемно-контрольное оборудование систематически уходит в «Аварию» по причине низкого уровня GSM сигнала, в связи с чем не поступает сигнал с охраняемого объекта на пульт Централизованного наблюдения (ПЦН) Московского (г.Минска) отдела Департамента Охраны МВД Республики Беларусь.

На основании изложенного, инспектором Департамента охраны была внесена запись в карту технического надзора для решения данной проблемы. В результате чего необходимо дополнительно предусмотреть резервный канал связи Ethernet.

Для оперативного реагирования необходимо откорректировать проектно-сметную документацию **26.20-01-COC1** согласно внесенных замечаний в карту специального технического надзора.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Карта специального технического надзора (1 лист).

Зам.Начальника _____

Кривда А.М.

