

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ №4»
Філіял «Спецыялізаванае
упраўленне №10»



Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЭСТ №4»
вул. Камуністычная, 17, 220002, г.Мінск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Рэгіянальная дырэкцыя №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер-банк» г.Мінск, пр.Машэрава,80
код 369, УНП 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4»
Филиал «Специализированное
управление №10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
ул. Коммунистическая, 17, 220002, г.Минск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Региональная дирекция №700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер-банк» г. Минск, пр.Машерова,80
код 369, УНН 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

№ 588 от 11 апреля 2025 г.

Главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

По объекту: «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Средняя школа по генеральному плану №20».

По закупке клапанов дымоудаления

Проектом 20.003.0.20-ОВ для системы дымоудаления предусмотрена установка двух клапанов противопожарных КПВ-1(60)-900*900(900)-С24 (гидравлический диаметр 900) производства ООО «АВАНГАРДСПЕЦМОНТАЖПЛЮС» г. Минск.

В связи с тем, что ООО «АВАНГАРДСПЕЦМОНТАЖПЛЮС» не производит противопожарные клапаны размером 900*900 (письмо ООО «АВАНГАРДСПЕЦМОНТАЖПЛЮС» прилагаю), прошу согласовать применение на объекте противопожарных клапанов размером 900*800 (гидравлический диаметр 847) с внесением в проектную документацию. Монтажный размер клапанов будет выполнен согласно проекту 900*900.

Приложение: Письмо ООО «АВАНГАРДСПЕЦМОНТАЖПЛЮС»

на 1 стр.

Начальник ф-ла «СУ-10»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»

А.В. Шилак

Ковалев Н.Т.
+37529 6222392

Интегрированная система менеджмента качества,
экологии, охраны труда соответствует требованиям
МС ИСО 9001,
ИСО 14001, ОНСАС 18001



Сертифицировано
Русским Регистром



ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ
АДКАЗНАСЦЮ
"АВАНГАРДСПЕЦМОНТАЖПЛЮС"



AVSM.BY

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВАНГАРДСПЕЦМОНТАЖПЛЮС"

Юрыдычны адрас: 223062, Мінская вобласць,
Мінскі р-н, р-н п. Прывольны, вул. Міра, д. 20,
пам. 30

Паштовы адрас і адгрузка адбываецца па
адрасу: 220015, г. Мінск, вул. Гурскага, 32,
УНП 691817469

р/р ВУ 3ЗАКВВ 3012 0000 2500 5520 0000

Банк: ЦБП №511 АТБ "ААБ Беларусбанк" у г.
Мінску, 220070, г. Мінск, вул. Даўгабродская,
д.1

Код АКВВВУ2Х, УНП банку 100325912

тэл. 250-74-99, 374-76-99, 378-72-99

e-mail: info@avsm.by

Юридический адрес: 223062, Минская
область, Минский р-н, р-н п. Привольный, ул.
Мира, д. 20, пом. 30

Почтовый адрес и отгрузка производится по
адресу: 220015, г. Минск, ул. Гурского, 32

УНП 691817469

р/с ВУ 3ЗАКВВ 3012 0000 2500 5520 0000

Банк: ЦБУ №511 ОАО "АСБ Беларусбанк" в г.
Минске, 220070, г. Минск, ул. Долгобродская,
д.1

Код АКВВВУ2Х, УНП банка 100325912

тел. 250-74-99, 374-76-99, 378-72-99

e-mail: info@avsm.by

01.04.2025 г. № 01/04

Руководителю

ООО «КраМов»

Настоящим сообщаем, что согласно Сертификата Соответствия № ЕАС RU С-ВУ.ПБ74.В.00369/21 от 23.09.2021 на Клапана противопожарные мы не можем изготовить КПВ с размером 900*900 (гидравлический диаметр 900), так как не соответствует указанным техническим параметрам в данном сертификате. Можем предложить КПВ с размером 900*800 (гидравлический диаметр 847).

Директор



Пинаев А. И.