



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Чырвоназоркавая, 20, 220034,
г.Мінск
паштовы адрас: вул. Платонава, 15, 220034,
г.Мінск

тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by



IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

14.04.2025 № 836

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Красновзвездная, 20, 220034, г.Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034,
г.Минск

тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000

в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Первому заместителю директора
-главному инженеру
УП «УКС МГИ»
Жминько И.И.
Главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

О согласовании дверных блоков

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» является генеральным подрядчиком по объекту: «Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске» согласно договору строительного подряда от 23.08.2024 № 50.

Направляем Вам схему и описание двери противопожарной из алюминиевого профиля поз.88 ДП-2-А-О-2п-Рп-22-14 согласно чертежам 23.020.0.1 – АР и просим Вас письменно согласовать размеры, комплектацию, внешний вид двери.

Приложение: письмо поставщика ООО «Окна 21 века» №40 от 14.04.2025 с приложением (всего 2 листа).

И.о. начальника СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»

Д.В. Повод



Современные технологии
в классическом исполнении

ООО «ОКНА 21 ВЕКА»

223070, Минская область, Минский район,
Михановичский с/с, д. Михановичи, АБК ОАО
«Биартрас», комн.2
Тел: (+375 17) 390-44-55 okna21minsk@gmail.com
Тел. Бух. (+375 17)318-60-00
р/с: BY91MMBN30120673600109330000
в ОАО «Банк ДабраБыт», БИК ММВНBY22
г. Минск, ул. Коммунистическая, 49
УНП: 691815729
Адрес для корреспонденции – 220073,
г.Минск, а/я 109

Исх. 40 от «14» апреля 2025 года

СУ-94 ОАО "Стройтрест №1"

ООО «Окна 21 века» просит, для запуска в производство, по объекту «Реконструкция автовокзала «Восточный» под Центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске», **письменно согласовать** размеры, комплектацию, внешний вид двери противопожарной из алюминиевого профиля (договор №021-П от 04.04.2025 г.).


Приложение 1 на 1 листе.

Управляющий

А.М. Кушнер

Описание двери противопожарной из алюминиевого профиля
«Реконструкция автовокзала «Восточный» под Центр технического творчества
детей и молодежи в г. Минске»

Позиция	Кол-во	Описание
поз.88 в работу	1 шт.	ДП-2-А-О-22-14-2п-Рп-пл Система: AluminTechno W72FR Описание двери: Высота 2180мм, ширина 1400мм Дверь противопожарная 2 типа, Дверь с 2 створками открывающимися наружу Петля R Ширина главной створки в свету не менее 900мм; Высота створок в свету не менее 1950мм Высота порога не более 20мм. Цвета: Профили: RAL7044 Остекление: Стекло противопожарное EI30 Pyrobell16 Панель противопожарная EI30 Дверная фурнитура: Ручка дверная нажимная RAL9016 Накладка на цилиндр RAL9016 Петля трехсекционная 67 мм RAL9016 Комплект крепления анкерных вин Цилиндр ключ-барашек Замок фалевый



Согласовано _____ / _____ /
« _____ » _____ 2025 года