

Республика Беларусь  
Государственное производственное объединение  
«Минскстрой»

Филиал

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»  
ОАО «Стройтрест № 35»  
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38  
тел./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
BIC банка BPSBKY2X пр. Машерова, 80  
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Рэспубліка Беларусь  
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне  
«Мінскбуд»

Філіял

«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»  
ААТ «Будтрэст № 35»  
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38  
тэл./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
BIC банку BPSBKY2X пр. Машэрава, 80  
УНП 101116094 | АКПА 01279346

16.04.2025 № 04-666

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ООО «Минский  
городской технопарк»  
Давидовичу В.А.

Копия:  
УП «Минскпроект»

УКС «Мингорисполкома»

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» по объекту: «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске. Здание № 10» 27 очередь строительства информирует Вас о том, что имеются замечания по проектам:

В проектно-сметной документации отсутствуют объемы согласно устройству крепления сэндвич-панелей к стальным колоннам по оси Г и Д в осях 1-7 в соответствии раздела 21.004.27-10-КМ1 узел устройства мест крепления сэндвич-панелей к стальным колоннам из фторопласта толщиной 14 мм размером 100\*450 ( 0,074 м.куб), а также для выдерживания плоскости крепления сэндвич-панелей по металлическим колоннам с отметки +12,500 до отметки +20,100 фторопласт толщиной 20 мм размером 100\*450 ( 0,33 м.куб).

Учитывая изложенную информацию просим включить объемы в проектно-сметную документацию и дать ответ.

Директор  
Филиала СУ-200

А.М.Горбачик