

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Філіял

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»

220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38

тел./факс +375 17 292 72 72

e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM

IBAN: BY32BPSB30121029350159330000

ВІС банка BPSBBY2X пр. Машэрава, 80

УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Рэспубліка Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял

«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»

220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38

тэл./факс +375 17 292 72 72

e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM

IBAN: BY32BPSB30121029350159330000

ВІС банку BPSBBY2X пр. Машэрава, 80

УНП 101116094 | АКПА 01279346

18.04.2025 № 04-676

На _____ от _____

Директору ООО «Минский
городской технопарк»
Давидовичу В.А.

Копия:
УП «Минскпроект»

УКС «Мингорисполкома»

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» по объекту: «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске. Здание № 10» 27 очередь строительства информирует Вас о том, что имеются замечания по проектам:

1. В разделе 21.004.27-10-КЖ2 лист 46 предусмотрено крепление кирпичных перегородок в осях 1-5/Б-В. Обращаем Ваше внимание, что в данном разделе не предусмотрено крепление перегородок в осях 6/Б-В; В/6-8
2. В разделе 21.004.27-10-КЖ2 лист 58 разработана стремянка металлическая СМ 2, монтируемая по оси В на отметке + 13,550. Обращаем Ваше внимание, что при данном исполнении стремянки СМ 2 будет отсутствовать возможность подъема и перехода с кровли в осях В-Г на кровлю в осях Б-В. Считаем целесообразным выполнять данную стремянку в виде переходной площадки (2 лестницы и площадка).
3. В разделе 21.004.27-10-АР2 лист 31 в типах полов 1-6 предусмотрена проливка щебня горячей битумной мастикой. Просим заменить ее на пленку полиэтиленовую 150 мкм по ГОСТ 10354-82 согласно ТТК - 100987457.013-2012.

Учитывая вышеизложенное, просим включить объемы в проектно-сметную документацию и дать ответ.

Директор
Филиала СУ-200

А.М.Горбачик