

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Филиал

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»

220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72

e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM

IBAN: BY32BPSB30121029350159330000

ВІС банка ВПСВВУ2Х пр. Машэрава, 80

УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Рэспубліка Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял

«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»

220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38

тэл./факс +375 17 292 72 72

e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM

IBAN: BY32BPSB30121029350159330000

ВІС банку ВПСВВУ2Х пр. Машэрава, 80

УНП 101116094 | АКПА 01279346

21.04.2025 № 04-694

На _____ от _____

Директору ООО «Минский
городской технопарк»
Давидовичу В.А.

Копия:
УП «Минскпроект»

УКС «Мингорисполкома»

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» по объекту: «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске. Здание № 10» 27 очередь строительства информирует Вас о том, что имеются замечания по проектам:

Сообщаем Вам, что согласно раздела проекта 21.004.27-10-АР2 л.36,38 на кровле Тип 1 по узлам 2, 2а, 2б в качестве разуклонки (позиция 11 на листе 38) кровли применяются плиты минераловатные ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(23,90)-CS(10)80-TR15-PL(5)850-WS(1) -50мм. Согласно пособия по проектированию П1-03 пункт 6.16 уклон кровли по стальному настилу нужно выполнять из клинообразных по сечению плит минваты. Просим Вас внести в проектную и сметную документацию изменения для выполнения данных объемов работ.

Директор
Филиала СУ-200

А.М.Горбачик