

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
Філіял «Спецыялізаванае
упраўленне №10»



Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЭСТ № 4»
вул. Камуністычная, 17, 220002, г.Мінск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
http://su10@stroytrest4.by
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Рэгіянальная дырэкцыя №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер банк» г.Мінск, пр.Машэрава,80
УНП 10012748, ВІС ВПСВВУ2Х

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
Филиал «Специализированное
управление №10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
ул. Коммунистическая, 17, 220002, г.Минск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
http://su10@stroytrest4.by
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Региональная дирекция №700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер банк» г. Минск, пр.Машерова,80
УНН 100123748, ВИС ВПСВВУ2Х

на 25.04 ад 2025 № 411

Директору УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру филиала «СУ-26»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Козлову С.В.

Директору УП «Минскпроект»
Зизову В.В.

Филиал СУ-10 ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» по объекту «Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией здания специализированного для образования и воспитания (здание школы №4) по ул. Красноармейской,11 и благоустройство прилегающей территории» сообщает, что выявлены следующие несоответствия в ПСД:

Раздел 22.013-ОВ

- в спецификации отсутствуют кронштейны наружных блоков системы кондиционирования К2, К3. Необходимо разработать узел крепления наружных блоков;

- для соединения дренажного насоса с дренажным трубопроводом ГПП 25мм необходима трубка 6мм по 2м на каждый дренажный насос.

Раздел 22.013-ХС

- в спецификации отсутствуют медные трубы, теплоизоляция для соединения компрессорно-конденсаторных блоков и воздухоохладителей.

На основании вышеизложенного просим внести корректировки в проектно-сметную документацию.

Начальник филиала СУ-10
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
ПТО
2328896

А.В.Шилак

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром