

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ №4»
Філіял «Спецыялізаванае
упраўленне №10»



Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЭСТ №4»
вул. Камуністычная, 17, 220002, г.Мінск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Рэгіянальная дырэкцыя №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер банк» г.Мінск, пр.Машэрава,80
УНП 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4»
Филиал «Специализированное
управление №10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
ул. Коммунистическая, 17, 220002, г.Минск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Региональная дирекция №700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер банк» г. Минск, пр.Машерова,80
УНН 100123748, ВИС ВПСВВУ2Х

30.04.2025 № 414

Директору УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру филиала «СУ-26»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Козлову С.В.

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» **ПОВТОРНО** направляет в Ваш адрес письмо №204 от 05.02.2025 г. для устранения замечаний и обращает Ваше внимание, что до настоящего момента на объекте строительства «Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией здания специализированного для образования и воспитания (здание школы №4) по ул. Красноармейской, 11 и благоустройства прилегающей территории. Здание школы №4» не устранено несоответствие тепловых нагрузок здания, указанных в разделах 22.013-ОВ, 22.013-ТМ нагрузкам, указанным в заключении экспертизы №1182-15/23 от 28.12.2023 г.

Данные замечания препятствуют получению разрешения на присоединение тепловых систем здания к наружным тепловым сетям и получения разрешения на проведение пусконаладочных работ в ГУ «ГОСЭНЕРГОГАХНАДЗОР» и как следствие сдаче объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

Начальник филиала «СУ-10»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»

А.В. Шилак

+375 (29) 769-00-16

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям
МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром