

МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
Дзяржаўнае аб'яднанне
«Мінская гарадская жыллёвая гаспадарка»
КАМУНАЛЬНАЕ ЎНІТАРНАЕ
ВЫТВОРЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«МІНСКВОДАКАНАЛ»
(УП «МІНСКВОДАКАНАЛ»)
вул. Пуліхава, 15, 220088, г. Мінск
тэл.: +375 17 389 40 03
факс: +375 17 389 42 61
info@minskvodokanal.by
р/р ВУ47ВЛВВ30120100236027001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці, код ВЛВВВУ2Х
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100236027, АКПА 03371271



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Государственное объединение
«Минское городское жилищное хозяйство»
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МИНСКВОДОКАНАЛ»
(УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»)
ул. Пулихова, 15, 220088, г. Минск
тел.: +375 17 389 40 03
факс: +375 17 389 42 61
info@minskvodokanal.by
р/с ВУ47ВЛВВ30120100236027001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области, код ВЛВВВУ2Х
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100236027, ОКПО 03371271

30.04.2025 № 24-1.9/185
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполком»

О выполнении
гарантийных обязательств

В соответствии с решением Администрации Первомайского района г. Минска от 27.12.2023 №1380 Вами переданы УП «Минскводоканал» затраты по строительству повысительной насосной станции (далее – ПНС) в составе объекта: «Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. К.Туровского в г.Минске. 1-я очередь строительства. 1 пусковой комплекс » , (адрес: г. Минск, пр. Независимости, 134В) по акту передаче затрат С-17а от 25.06.2024г.

В течении гарантийного срока эксплуатации ПНС 29 апреля 2025 года выявлена течь трубопровода высокого давления в месте монтажа воздушного клапана. Для исключения затопления помещений ПНС один из выходов ПНС закрыт.

В соответствии с гарантийными обязательствами по вышеуказанной ПНС, в целях предотвращения срыва водоснабжения потребителей, необходимо в кратчайшие сроки выполнить ремонт трубопровода.

По окончании работ просим письменно уведомить УП «Минскводоканал».

Начальник производства
«Минскводопровод»

Ю.В. Демин