

МІНСКІ ГАРАДСКІ  
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ  
Дзяржаўнае аб'яднанне  
«Мінская гарадская жыллёвая гаспадарка»  
КАМУНАЛЬНАЕ ЎНІТАРНАЕ  
ВЫТВОРЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА  
«МІНСКВОДАКАНАЛ»  
(УП «МІНСКВОДАКАНАЛ»)  
вул. Пуліхава, 15, 220088, г. Мінск  
тэл.: +375 17 389 40 03  
факс: +375 17 389 42 61  
info@minskvodokanal.by  
р/р ВУ47ВЛВВ30120100236027001001  
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»  
па г. Мінску і Мінскай вобласці, код ВЛВВВУ2Х  
вул. Калектарная, 11, г. Мінск  
УНП 100236027, АКПА 03371271



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
Государственное объединение  
«Минское городское жилищное хозяйство»  
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«МИНСКВОДОКАНАЛ»  
(УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»)  
ул. Пулихова, 15, 220088, г. Минск  
тел.: +375 17 389 40 03  
факс: +375 17 389 42 61  
info@minskvodokanal.by  
р/с ВУ47ВЛВВ30120100236027001001  
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»  
по г. Минску и Минской области, код ВЛВВВУ2Х  
ул. Коллекторная, 11, г. Минск  
УНП 100236027, ОКПО 03371271

04.05.2025 № 24-г-9/204  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

УП «УКС Мингорисполкома»

О выполнении  
гарантийных обязательств

В рамках реализации объекта «Многokвартирный жилой дом в границах ул. Маяковского – ул. Денисовская – пер. Денисовский – граница ландшафтной рекреационной зоны 158 ЛР в г. Минск», вашей организацией выполнена модернизация ПНС по ул. Маяковского, 103Б (акт приемки объекта в эксплуатацию от 06.11.2024).

В течении гарантийного срока эксплуатации ПНС 5 мая 2025 года выявлены дефекты:

1. Неисправность обратных клапанов насосной Absolute - ВРУ V-03 20НСR 07\_05\_5.5 DN50 в количестве 3шт.
2. Провал плиточного покрытия по отмостке.

В соответствии с гарантийными обязательствами по вышеуказанной ПНС, в целях предотвращения срыва водоснабжения потребителей, необходимо в кратчайшие сроки выполнить замену обратных клапанов. В целях сохранения благоустройства территории, выполнить ремонт отмостки.

По окончании работ просим письменно уведомить УП «Минскводоканал».

Заместитель начальника производства  
и.о. начальника производства  
«Минскводопровод»

В.Н.Грибанов