

08.05.2025г. № 1714

УП «УКС Мингорисполкома»

### Об устранении замечаний

При предъявлении выпусков системы хозяйственно-бытовой канализации К1 на объекте «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег» 1-я очередь строительства. Проект застройки в границах ул. Проектируемая № 7 – ЛР2 – проезд Проектируемый № 1 – проезд Проектируемый № 2. Жилой дом со встроенно-пристроенным гаражом-стоянкой № 6–8 по г/п. в Производство «Минскочиствод» выявлено отсутствие опускных стояков в сборных колодцах №2,7,14 (проект 22.85-НВК УП «Минскинжпроект», заказчик УП «УКС Мингорисполкома»).

В связи с этим получен отказ на врезку в ранее построенную сеть К1.

Во избежание срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию просим в кратчайшие сроки устранить выявленные замечания.

Начальник управления строительства



А.В. Коврик

Александр Вайтюховский  
+375293084500