



## ООО «ДРД»

РБ, 223050, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, 65-1, ком.1,  
район п. Сухорукие,  
Р/с BY83PJCB3012 0550 5110 0000 0933 в «Приорбанк» ОАО,  
Адрес банка: 220141, г. Минск, пр. Независимости, 172  
BIC PJCBVY2X,  
УНП 100174942; ОКПО 14570586  
Т/ф +37529 646 64 21 e-mail:yakytik@mail.ru



ООО «Телекомсвязьстрой»  
Руководителю

### СОГЛАСОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на объект:

"Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ  
"Психоневрологический дом интернат для престарелых и инвалидов №1" в  
деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области»

ООО «ДРД» просит дать уточнение по дверям металлическим, а именно:

#### 1. поз. 39

ДНСО2 24-10ЛП просим согласовать на ДНСЧ 24-10ЛП с применением 2-х  
камерного стеклопакета размером 1200\*700

#### 2. Поз. 42и

-ДНСО2 21-15 2ЛП просим согласовать на ДНСЧ2 21-15 2ЛП с применением 2-  
х камерного стеклопакета размером 1200\*700 в 2-х створках

#### 3. Поз. 59И

-Дверь ДВ4СГ 21-13 П2 ДЗ изготавливается согласно СТБ 51.2.04-99, а именно  
2 замка ( ригельный и сувальдный) и нажимная ручка . Изготовить дверь  
согласно п.15 и п.16 не предоставляется возможным.

Согласно п.18 дверь соответствует классу стойкости ко взлому ДЗ по СТБ  
51.2.04-99

4. Поз.41(ДНСЧ2 21-13 2ЛП) и поз.43 (ДНСЧ2 21-15 2ЛП) выполнить  
остекление 2-х камерным стеклопакетом размером 800\*300 в одной створке.

Конт. тел.  
Елена +375296466421

