

---

Республика Беларусь  
ГПО «МИНСКСТРОЙ»

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»**

**Филиал «Передвижная механизированная колонна №1»**

220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38  
р/с №BY65BPSB30121026750149330000 Региональная дирекция №700  
ОАО «СберБанк» BIC SWIFT BPSBY2X г. Минск, пр. Машерова, 80  
УНП 100 345 786 ОКПО 012 793 46  
тел/факс 350-03-88

---

14.05.2025 № 01-26/809

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

УП «УКС Мингорисполкома»

В ответ на Ваше письмо № 18-13/4251 от 02.05.2025 по объекту: «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – Дунина-Марцинкевича в г. Минске» 3 очередь строительства» сообщаем, что согласно проекта 81-ПР/22-07-КЖ, лист 27 для обратной засыпки пазух применяется местный песчаный грунт. Просеивание и сортировка грунта от вторичных примесей в виде строительного мусора, валунов и прочего проектом не предусмотрена.

По возможности видимые крупные элементы железобетона, валуны удаляются из грунта.

Фото 11 шт. прилагаются.

Главный инженер



М.А. Михасенок