



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)



юр.адрас: вул. Платонова, 15, 220034, г.Мінск
паштовы адрас: вул. Платонова, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by



IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80,220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000

в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80,220035, г. Минск

15.05.2025 № 1079
на № _____ ад _____

Инспекции Департамента контроля
и надзора за строительством
по г. Минску

Копия: Директору УП УКС
«Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Первому заместителю
генерального директора -
главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я.В.

Ответ на предписание
№03-10/748 от 24.04.2025г.

СУ - 94 ОАО «Стройтрест №1» в ответ на предписание № 03-10/748 от 24.04.2025г. инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску объекта строительства «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Детская поликлиника на 680 посещений в квартале №29.11» сообщает следующее:

- По п. 1 - Замечание устранено. Протоколы испытания основания и исполнительная съемка благоустройства дооформлены;
- По п. 2 – Замечание устранено. Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений выполнено в соответствии с требованиями СН 1.03.03-2022;
- По п. 3,7 - Замечание устранено. Выполнена уборка зоны производства работ СУ-4 ОАО «Стройтрест №1»;
- По п. 4 - Замечание устранено. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на высоте более 1,3 м и расстоянии менее 2 м от

границы перепада по высоте, ограждены временными защитными ограждениями; на границах зон потенциально опасных производственных фактором установлены сигнальные ограждения и знаки безопасности.

По п. 5 - Замечание устранено. Выезд со стройплощадки оборудован пунктом мойки (очистки) колес автотранспорта для предотвращения выноса грунта и грязи за территорию строительной площадки согласно схеме ППР.

По п. 6 - Замечание устранено.

По п. 8 – Замечание устранено. Проезды, проходы, а также проходы к рабочим местам очищены от мусора, складированные материалы не загромождают их.

По п.9 – Замечание устранено. Выделены опасные зоны под местом выполнения строительно-монтажных работ на высоте.

По п. 10 – Замечание устранено. Транспортирование, складирование и хранение конструкций, изделий и материалов на строительной площадке производятся в соответствии с требованиями ТНПА и ППР. Материалы, изделия и конструкции защищены от неблагоприятных атмосферных, механических воздействий.

По п.11 – Замечание устранено. Выполнено покрытие (ограждение) колодцев инженерных сетей

По п.13 -Замечание устранено. Приняты меры по недопущению нарушений законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в том числе градостроительных проектов, а также положения договоров требования проектной документации.

Объект: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Детская поликлиника на 680 посещений в квартале №29.11»

Главный инженер
СУ – 94 ОАО «Стройтрест №1»



Д.В.Повод