

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»

Будаўнічае
ўпраўленне № 101
(БУ-101 ААТ «МАПІД»)
вул. Р.Люксембург, 205
220036, г. Мінск



Тэлефон/факс (+375 17) 208-66-12
Р/рахунак BY20BLBB30120100308601001001
BIC BLBBBY2X

г. Мінск Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100308601

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»


Строительное
управление № 101
(СУ-101 ОАО «МАПИД»)
ул. Р.Люксембург, 205
220036, г. Минск

Телефон/факс (+375 17) 208-66-12
Р/счет BY20BLBB30120100308601001001
BIC BLBBBY2X

г. Минск Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100308601

19.05.2025 № 51-6/854

на № _____ ад _____



Директору
КУП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.
копия:
Начальнику ПО
по строительству
ОАО «МАПИД»
Кияну А.А.

СУ-101 ОАО «МАПИД» повторно сообщает, что по объекту **«Застройка микрорайона Лошица-10. 2-ая очередь строительства. Проект застройки»** в проектной документации КПУТ №13 отсутствуют чертежи ограждений ОМВ1, ОМВ2. Согласно чертежу 16.019.2.3-АР лист 2 в осях 1-2/А-Б технологические проемы ограждаются ограждениями ОМВ1, ОМВ2, в технических требованиях чертежа 16.019.2.13-АР лист 2 указаны ссылки на комплект 16.019.2.13-КЖ, в котором отсутствуют детальные чертежи ограждений ОМВ1, ОМВ2. Также ограждения не учтены в сметной документации.

Просим внести изменения в проектную документацию и выдать в установленном порядке.

Первый заместитель начальника
управления - главный инженер

Дударевич 29-619-83-07
Стеняева 17-249-66-23

В.С. Тарасов