

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@trest15.by

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000 у

ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр-т Машерава, 80

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@trest15.by

тел. факс(017)375-52-87

р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр-т Машерова, 80

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

21.05.2025 г. № 19/03-680

на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру
УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

Главному инженеру проекта
ОДО «ЭНЭКА»
Лепешинскому А.С.

О несоответствиях в ПСД

СУ-128 ОАО Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что по объекту 21.70.14.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Котельная и сети теплоснабжения (Участок №1). 2 очередь строительства» после разработки раздела КМД для дымовой трубы (в приложении) было выявлено, что необходимое количество металла для устройства дымовой трубы составляет 40842,82 кг., что превышает предусмотренный в ПСД вес на 8613,82 кг.

С учетом изложенного, для выполнения строительно-монтажных работ по изготовлению и монтажу конструкций дымовой трубы, просим внести необходимые изменения в проектно-сметную документацию и выдать для производства работ в установленном порядке.

Приложение: Копия проекта П-75/22-4-КМДЗ

Начальник СУ-128

В.И. Северинец

03/ПТО Катинель Д.В. 270-06-82

