

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(Філіял «Спецыялізаванае
ўпраўленне №68»)



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(Филиал «Специализированное
управление №68»)

вул. Папова, 27а, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
<http://su-68@mail.ru>, e-mail: su68@stroytrest4.by
Р/р ВУ35ВПСВ30121021320109330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100302261, АКПА 01279547

ул. Попова, 27а, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
<http://su-68@mail.ru>, e-mail: su68@stroytrest4.by
Р/с ВУ35ВПСВ30121021320109330000
Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100302261, ОКПО 01279547

23.05 2025г. № 1064
На № _____ ад _____

Первому заместителю директора-
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Начальнику филиала СУ-26
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Хендогину А.В.

О корректировке ПСД

Филиал «СУ-68» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» по объекту: «Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией специализированного для образования и воспитания (здание школы №4) по ул.Красноармейской, 11» просит учесть в проектно-сметной документации 3-й слой лака для деревянного покрытия пола в пом.192 (прим.19 л.39 комплекта 22.013-АР).

Дополнительный слой лака повысит износостойчивость покрытия и продлит срок службы паркета, что позволит избежать дополнительных затрат на обслуживание в послегарантийный период.

Также просим откорректировать площадь пола по типу 54. В экспликации полов на л.39 АР учтено 534,99м², что не соответствует замаркированной площади на л.25 АР 650,86м².

Главный инженер

П.Г. Наумович

Светенков 017 356 37 77

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента в области охраны здоровья и
безопасности труда соответствует требованиям
МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром

