



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕХНОПАРК»  
(ООО «МГТ»)  
Республика Беларусь, 220070  
г. Минск, ул. Солтыса, 187  
тел. (017) 322-03-02  
факс (017)399-17-95  
р/с: BY21 ALFA 3012 2369 8000 5027 0000  
БИК ALFABY2X в ЗАО «Альфа-Банк»  
ул.Сурганова, 43-47, 220013, г.Минск.  
УНП191645670 ОКПО 380088205000  
e-mail: co\_part@mgtp.by

Limited Liability Company «Minsk city technopark»  
(LLC «MCT»)  
Republic of Belarus, 220070  
Minsk, Soltysa str., 187  
phone (017) 322-03-02  
fax (017) 399-17-95  
Account: BY21 ALFA 3012 2369 8000 5027 0000  
BIK ALFABY2X in CJSC «Alfa-Bank»  
Surganova str. 43-47, 220013, Minsk  
191645670 NCBO 380088205000  
e-mail: co\_part@mgtp.by

24.05.2015 № 370  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ОАО «Стройтрест № 35»

Копия: КУП «УКС Мингорисполкома»

### Об устранении замечаний

Общество с ограниченной ответственностью «Минский городской технопарк» сообщает.

Неоднократно устно и письменно ООО «МГТ» предъявляло претензию в адрес ОАО «Стройтрест № 35» о недостатках и течи кровли **корпуса № 3** объекта «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому 8, в г. Минске».

При неоднократных обследованиях мест залития, а также кровли здания выявлено некачественное выполнение строительно-монтажных работ по устройству кровли, которое приводит к многочисленным протечкам при выпадении осадков.

Непринятие мер со стороны подрядной организации к устранению недоделок и некачественно выполненных работ, являющихся причиной залития, делает невозможной полноценную работу арендаторов.

В **корпусе № 3** объекта «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому 8, в г. Минске» после выпадения атмосферных осадков наблюдается течь кровли в цеху арендатора ООО «АРЛЕКС» (5 пролет – над трансформаторной подстанцией и 6 пролет). При этом залитие трансформаторной подстанции может привести к аварийной ситуации, обесточиванию систем здания.

На основании изложенного ООО «МГТ» требует **срочно** в рамках гарантийных обязательств устранить недостатки выполненных строительно-монтажных работ по устройству кровли и водоотводящей системы здания.

Приложения на 1 л. в 1 экз.

Управляющий  
ЦО «Партизанский» ООО «МГТ»

Д.Н. Чарный