

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»  
Спецыялізаванае упраўленне № 128  
вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск  
e-mail: [su128@trest15.by](mailto:su128@trest15.by)  
тэлефон/факс (017) 375 – 52 – 87  
р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000  
ААТ «Сбербанк», код ВПСВВУ2Х  
г. Мінск, пр-т Машэрава, 80  
УНП – 100349899 АКПА – 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Специализированное управление № 128  
ул. Минина, 1, 220014, г. Минск  
e-mail: [su128@trest15.by](mailto:su128@trest15.by)  
телефон/факс (017) 375 – 52 – 87  
р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000  
ОАО «Сбербанк», код ВПСВВУ2Х  
г. Минск, пр-т Машерова, 80  
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

27.05.2025 г. №19/01 – 704

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед»

Копия: УП «УКС Мингорисполкома»

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что при монтаже системы ОДК теплотрассы на объекте 23.97.02.П2 «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Возведение инженерной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая №7-ЛР2-проезд Проектируемый №2 в г. Минске. 2 очередь строительства. 2 Пусковой комплекс» в декабре 2024 г. не были смонтированы ящики коверов с контрольными терминалами на домах №№12 и 13 по г.п., так как эти работы невозможно было произвести до утепления и чистовой отделки фасадов зданий, о чем было составлено гарантийное письмо. Сигнальные кабели системы ОДК были выведены из теплоузлов на фасады зданий, промаркированы и оставлены в виде скруток.

В настоящий момент чистовая отделка фасадов и работы по устройству отмостки домов №№12 и 13 по г.п. завершены.

При проведении осмотра было обнаружено:

1. Сигнальные кабели системы ОДК теплотрассы на здании №12 были обрезаны.
2. Проведению работ по монтажу ящиков ковера мешает смонтированная отмостка.

В связи с вышеизложенным, а также для скорейшей передачи смонтированной тепловой сети на баланс энергоснабжающей организации, СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» просит:

1. Восстановить обрезанные кабели системы ОДК на здании №12 по г.п.
2. Произвести демонтаж отмостки в местах ввода теплотрассы в дома №№12 и 13 по г.п.

Начальник СУ-128

В.И. Северинец

01 Пугач 8 044 703 34 83

