



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»
220104 г. Мінск,
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
220104, г. Минск,
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22
ул. Крапоткина, 44
УНП 191118728

18.05.15 № 01-02/1752
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области» просит, Вас, рассмотреть возможность замены улучшенной штукатурки цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм по металлической сетке, указанной на листе №12 комплекта чертежей 18.034.0.01 – АР4, поз. отделки №10,11,12(кирпичные колонны, кирпичные участки пилонов без утеплителя, кирпичные ограждения лоджий и балконов), на улучшенную штукатурку полимерминеральными смесями толщиной 10мм, с предварительным армированием стен сеткой ССШ-160 на клею.

Основанием для данной замены являются:

1. Удешевление стоимости строительства.
2. Улучшение эксплуатационных качеств.
3. Снижение трудозатрат и сроков выполнения работ.

Ответственный представитель:
Начальник участка Шаянков А.П.
(тел. +375257172589)

Главный инженер

Д.И. Малькович